



Legenda – instalacja systemu sygnalizacji pożaru i przyzywowa	
Symbol	Opis
	Centrala systemu sygnalizacji pożarowej
	Ręczny ostrzegacz pożarowy adresowalny, wewnętrzny (h=110–160cm)
	Czujka optyczna dymu adresowalna (z gniazdem/podstawą)
	Czujka jw. zainstalowana nad sufitem podwieszanym + wskaźnik zadziałania
	Wskaźnik zadziałania czujki
	EKS/D = moduł adresowalny: min. 2 wyjście przekątnikowe I=12A, 230VAC oraz min. 2 wejścia + obudowa (np. z szyną DIN)
	SA.../... = sygnalizator akustyczny konwencjonalny np. W2 SA-KN5 + puszka W2 PIP-2AN z bezpiecznikiem

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE					
INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15	FUNKCJA SPECJALNOŚĆ:	IMIE I NAZWISKO:	NUMER UPRAWNIEN:	PODPIS:
NAZWA OBIEKTU BUDOWANEGO:	BUDYNEK SZPITALA	PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE	mgr inż. PIOTR ADAMCZYK	SLK/5484/POCE/14	
ADRES OBIEKTU BUDOW.: 41-902 BYTOM, UL. STEFANA BATOREGO 15 . 246201_1.0002/AR_81.268/45		OPRACOWAŁA	inż. ANNA OLEJNIK-LIZAK		
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWANEGO:	XI				
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO:	MODERNIZACJA ODDZIAŁU PEDIATRII, W OGRANICZONYM ZAKRESIE, W CELU DOSTOSOWANIA DO PROGRAMU INWESTORSKIEGO				
NR UMOWY:	NR PROJEKTU:	STADIUM:	BRANŻA:	SKALA:	TREŚĆ RYSUNKU:
NUMER UMOWY	GM2302	PROJEKT WYKONAWCZY	INST. ELEKTRYCZNE	-	SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU
architektura dla ludzi					NUMER RYSUNKU I REWIZJA:
GRUPA PROJEKTOWA "MARWIT" sp. z o.o. GŁÓWCE 14-100 GŁÓWCE, UL. CZĘSTOCHOWSKA 16. TEL: +48 22 331 36 90, +48 602 246 910 E-MAIL: biuro@marwit.pl, marwit.pl					18/E
MARZEC 2023					STRONA: