

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
Sp. z o.o.

07-300 Ostrow Maz. ul. H. Trebickiego 3
tel. 29 746 25 37; tel./fax 29 746 20 43
NIP 759-13-32 417

L. 312 - 409/24

Ostrow Mazowiecka 12.02.2021r

Limba Eko Sp. z o.o.
ul. Żywiczna 10
30-251 Kraków

Dotyczy: **przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej projektowanego budynku na działce nr 3084, 3078/1, 3080/1, 3083/6 przy ulicy Partyzantów w Ostrowi Mazowieckiej**

Zakład Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Ostrowi Maz. w odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2021r. podaje **warunki techniczne** do wykonania przez właściciela obiektu przyłączanego do miejskiej sieci ciepłowniczej:

1. Zakład przydzieli moc ciepłą w wysokości zapotrzebowania.
2. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza sieci ciepłej:
 - a) miejsce włączenia stanowi preizolowana sieć ciepła 2 x Ø200/315 (oznaczono na mapie)
 - b) wykonać obliczenia przepustowości istniejącego przyłącza 2 x Ø50/125 pod potrzeby rozbudowy budynku, ewentualnie zaprojektować większą średnicę przyłącza
 - c) w miejscu włączenia zaprojektować trójniki i zawory odcinające
 - d) przyłączyć zaprojektować z rur preizolowanych z instalacją alarmową
3. Wykonanie dokumentacji technicznej węzła ciepłego
 - uwzględnić obecnie stosowane elementy automatyki
4. Do projektowania przyjąć parametry:
 - ciśnienie dyspozycyjne w miejscu włączenia: 1 bar
 - temperatura wody sieciowej
lato 65 / 40° C, zima 115 / 60° C
 - temperatura wody instalacyjnej : 75 / 50° C
5. Dokumentację techniczną, o której mowa w punkcie 2 i w punkcie 3 uzgodnić w ZEC Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej przed złożeniem w Zespole Uzgadniania Dokumentacji (ZUDP)
6. Uzyskać zgodę użyczenia od właścicieli nieruchomości (na których będzie umieszczone przyłączyć sieci ciepłej) na rzecz Zakładu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na czas budowy przyłącza, a w przyszłości na czas konserwacji lub naprawy potwierdzone przez notariusza.
7. Po spełnieniu powyższych warunków przez ubiegającego się o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej, ubiegający podpisze umowę o przyłączenie z ZEC Sp. z o.o. zgodnie z § 25 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2010r w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.
8. Okres wydania warunków technicznych wygasa po upływie dwóch lat od daty wydania

W załączeniu:

- mapa z oznaczonym miejscem włączenia

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Tył