

OZNACZENIA

DN 65 – przewody z rur stalowych czarnych – wys.param. 115/60°C

DN 50 - c.o. – przewody z rur stalowych czarnych z/s – niskie param. 75/50°C

DN 80 - c.t. – przewody z rur stalowych z/s – zasilanie nagrzewnic 60/40°C

– przewody zabezpieczające

– trasy przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wg proj. wod–kan

FIRMA PROJEKTOWO–USŁUGOWA I INSTALACYJNO–INŻYNIERYJNA "AKWA"

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. JAN NABIAŁEK
MOIIB Upr. NR MAZ/0439/PWOS/08

SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. GRZEGORZ NABIAŁEK
MOIIB Upr. NR MAZ/0320/PWOS/11

INWESTOR: MIASTO OSTRÓW MAZOWIECKA, ul. 3–go MAJA 66
07–300 OSTRÓW MAZOWIECKA

TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT WĘZŁA CIEPLNEGO KWC 202/276/205 kW
ZWIĄZANY Z BUDOWĄ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

TREŚĆ RYSUNKU: RZUT POMIESZCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO

SKALA 1 : 50 | DATA UKOŃCZENIA : 08.2021

RYS. NR. 4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE