

P. Kulpa / Bniemkowski

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 2020-03-16

OSR-IUC.7012.7.2020.DK

**Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
w miejscu**

WARUNKI TECHNICZNE

dot. zadania pn. „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca”.

1. Projektowane oświetlenie będzie można zasilić z istniejącej szafki SOU-5353 zlokalizowanej przy budynku Tetmajera 24.
2. Parametry obwodu oświetleniowego zasilanego z szafki SOU-5353:
 - moc umowna wynosi 4,8 kW;
 - zabezpieczenie przedlicznikowe 3 x 10 A;
 - moc zainstalowana 1 kW.
3. Projektowana instalacja oświetleniowa winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
4. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy oświetleniowe ze źródłami światła typu LED, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz zasilaczem umożliwiającym sterowanie strumieniem świetlnym za pośrednictwem sygnału DALI lub analogowo 0-10V.
5. Moc opraw należy dobrać w zależności od wysokości i lokalizacji słupów.
6. Proponowane rozwiązania techniczne (w tym wzornictwo latarni), na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, przed przekazaniem Zamawiającemu, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

URZĄD MIASTA
Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji
Wpłynęło: 18.03.2020...
L.dz. 842

Jan Kwiczak
Zastępca Kierownika
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: Daniel Kielkiewicz

Tel. 77 40 50 386

