



Centralę oddymiającą oraz przycisk uruchamiający wyłącznika przeciwpożarowego prądu zasilić z rozdzielnicy urządzeń przeciwpożarowych. Centralę zasilić przewodem HDGs 3x1,5mm²
Przycisk uruchamiający zasilić przewodem HDGs 5x1,5mm².
Przewody układać pod tynkiem na certyfikowanych uchwytach.

ARCHITUZ			
Pracownia Projektowa arch. Mirosław Guda Adres: Siemionka 1 63-620 Trzcinka tel. 691-236-234 email archituz@op.pl			
Tytuł projektu: "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkołnego na obiekt żłobkowo - przedszkolny"			
Adres inwestycji: Kieršno dz. nr ew.100 63-600 Kępno			
Nazwa rysunku: oddymianie przyziemie			
Status projektu: PROJEKT TECHNICZNY	Branża: elektryczna		
mgr inż. Piotr Waskuńek			
nr upr.: UAN 7342-78/94			
Data:	Skala:	Nr rys. / str.	