

domofon funkcją interkomu między pomieszczeniami wewnętrz budynku

proj. szafka z przeciwpożarowym wyłacznikiem prądu urządzenie wykonawcze oraz wyłącznik urządzeń przeciwpożarowych

proj. szafka z licznikiem energii

Typy opraw oświetleniowych

A - oprawa ledowa nastropowa 4700lm; 38W, 594x594, 4000k , L80B10, >50000h, UGR<19,
B - oprawa ledowa nastropowa , ok. 2950lm, 18W, 407x407 4000K L80B10, >50000h , IP20
C - oprawa ledowa nastropowa , ok. 2950lm, 18W, 407x407 4000K,L80B10, >50000h , IP44
D - plafon Led 17W ok. 2100lm,4000k IP 66 IK10 L80 B10 >50000h
E - oprawa liniowa nastropowa 42W ok. 6250lm,4000k IP 66 L80 B10 >50000h ,
F - kinkiet zewnętrzny z czujka ruchu Led IP 65 do uzgodnienia z inwestorem
G - plafon Led 25W ok. 3000lm,4000k IP 66 IK10 L80 B10 >50000h

1.Instalacje wykonać jako podtynkowe .
2.Instalacje wykonać przewodem Cu 3,4,5x1,5mm ^{2} o klasie reakcji na B2ca-s1,d2,a1.
3.W kotłowni, kuchni i w.c. osprzęt o IP min. 44 , w pozostałych pomieszczeniach melaminowy podtynkowy.
4.Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny.
5. Projektowany domofon z interkomem (rozmowy miedzy pomieszczeniami) dla 9 pomieszczen Instalacje domofonu wykonać zgodnie z DTR urządzenia. W przypadku braku informacji o przewodzie ułożyć przewód YTDY 2x4x0,5. Uzgodnić z Inwestorem i użytkownikiem miejsce zabudowania domofonu (wejście od frontu czy od tyłu budynku).
6.Rozmieszczenie wentylatorów uzgodnić z branża sanitarna.

ARCHITUZ

Pracownia Projektowa
arch. Mirosław Gudra
Adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica

Tytuł projektu:
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na obiekt żłobkowo - przedszkolny"

Adres Inwestycji:
Kierzno dz. nr.ew.100
63-600 Kępno

Nazwa rysunku:
oświetlenie przyziemie

Status projektu: PROJEKT TECHNICZNY	Branża: elektryczna
projektant uprawniony: mgr inż. Piotr Wasiucionek	
nr upr.: UAN 7342-78/94	
Data: 03.2023	Skala: 1:100 / Nr rys. / str.: