

1.Instalacje wykonać jako podtynkowe
2.Instalacje gniazd 1-faz. wykonać przewodem Cu o euro klasie Bca-s1,d2,a1 3x2,5mm2 , instalaje siły wykonać przewodem o euro klasie Bca-s1,d2,a1. zgodnie ze schematem ideowym .
3.W pomieszczeniu technicznym i w pomieszczeniach kuchennych osprzęt o IP min. 44 , w pozostałych pomieszczeniach osprzęt melaminowy podtynkowy o IP20
4.Przewody prowadzić zgodnie z normą NSEP - 002.
5.System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłaczników nadmiarowo-prądowych. Ochrona uzupełniająca dla gniazd 1-faz. wyłączniki różnicowoprądowe przeciwporażeniowe o czułości 30mA.
6.Instalacje teleinformatyczne wykonać o euro klasie Bca-s1,d2,a1 kablem UTP Cat 6 . Kabel na stanowisku zakończyc gniazdem 2xRJ45 Cat 6 .
7.Do obwodów gniazd komputerowych stosować gniazda 230V typu Data .

ARCHITUZ
Pracownia Projektowa
arch. Mirosław Gudra
Adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica

Tytuł projektu:
"Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego na obiekt żłobkowo - przedszkolny"

Adres Inwestycji:
Kierzno dz. nr.ew.100
63-600 Kępno

Nazwa rysunku:
instalacja siły, gniazd 1-faz. i teletechnicznych

Status projektu: PROJEKT TECHNICZNY	Branża: elektryczna
projektant uprawniony: mgr inż. Piotr Wasiucionek	
nr upr.: UAN 7342-78/94	
Data:	Skala: 1:100 Nr rys. / str: