



Centralę oddymiającą oraz przycisk uruchamiający wyłącznika przeciwpożarowego prądu zasilić z rozdzielnicy urządzeń przeciwpożarowych.
Centralę zasilić przewodem HDGs 3x1,5mm²
Przycisk uruchamiający zasilić przewodem HDGs 5x1,5mm².
Przewody układać pod tynkiem na certyfikowanych uchwytych.

ARCHITUZ

Pracownia Projektowa
arch. Mirosław Gudra
Adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel. 691-236-234
email archituz@op.pl

Tytuł projektu:
"Przebudowa ze zmianą sposobu
użytkowania budynku poszkołnego na
obiekt żłobkowo - przedszkolny"

Adres inwestycji:
Kieršno dz. nr.ew.100
63-600 Kępno

Nazwa rysunku:
oddymianie poddasze

Status projektu:
PROJEKT TECHNICZNY
mgr inż. Piotr Wasuńonek

Branża:
elektryczna

nr upr.: UAN 7342-78/94

Data:
03.2023

Skala:
1:100

Nr rys. / str.
8