



Kraków, dnia 24 stycznia 2017 r.

**Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej**

WZ.5595.572.1.2016

## **P O S T A N O W I E N I E**

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 191 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422), stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 listopada 2016 r. inwestora tj. Gimnazjum Gminne nr 1 w Rajsku im. mjr. Piotra Szewczyka, 32-600 Oświęcim, ul. Edukacyjna 11 reprezentowane przez Dyrektora Gimnazjum – Panią mgr Marzenę Wilk-Grabowską w sprawie uzgodnienia rozwiązań zastępczych, przedstawionych w ekspertyzie technicznej sporządzonej przez rzeczoznawców: budowlanego – mgr inż. Bronisława Kozdrasia nr rej. Centr. 95/96 oraz inż. Marcina Wyrzykowskiego – rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr upr. 505/2009, w związku z niespełnieniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie:

- klasy odporności pożarowej,
- klasy odporności ogniowej dla elementów budynku: słupów stalowych, na poziomie powyżej wysokości +8.07 m, konstrukcji i przekrycia dachu oraz ścian wewnętrznych pomiędzy pomieszczeniem sali gimnastycznej i pomieszczeniami: świetlicy i sali pomocniczej na piętrze budynku oraz korytarzem ewakuacyjnym na parterze budynku,
- występowania w obudowie poziomych dróg ewakuacyjnych:
  - na parterze (w obudowie korytarza – pomieszczenie nr 0.05 oraz holu głównego – pomieszczenie nr 0.04)
  - na piętrze – w pomieszczeniach przyległych do galerii (pom. nr 1.22) otwieranych naświetli,
- zamknięcia drzwiami zachodniej klatki schodowej od strony korytarza ewakuacyjnego w kondygnacji parteru,
- klasy odporności ogniowej przeszkleń w obudowie (na parterze) zachodniej klatki schodowej,
- wyposażenia w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu obu klatek schodowych,
- klasy odporności ogniowej przeszkleń występujących w przewiązce, na odcinku do 8 m licząc od zachodniej elewacji budynku sali gimnastycznej,
- wykonania izolacji cieplnej z materiałów palnych (styropian) ścian obudowy przewiązki na odcinku do 8 m licząc od zachodniej elewacji budynku sali gimnastycznej,
- obudowy zachodniej klatki schodowej od strony sali sportowej, bezpośrednio pod przekryciem dachu w osi 2a,

- klasy odporności ogniowej ściany zewnętrznej – elewacji zachodniej w pasie o szerokości 8 m licząc od zachodniej klatki schodowej, oraz ściany zewnętrznej – elewacji wschodniej w pasie 4 m od ściany północnej klatki pld. – wsch.,
- klasyfikacji reakcji na ogień (kryterium) NRO dla świetlików dachowych

w budynku sali gimnastycznej zlokalizowanej w miejscowości Rajsko (powiat oświęcimski), ul. Edukacyjna 11, 32-600 Oświęcim - Rajsko

### wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w sposób inny niż określony w § 212 ust. 2, § 216 ust. 1, § 219 ust. 1, § 232 ust. 1 oraz 4 – w związku z § 271, § 241 ust. 2, § 245 pkt 2, § 249 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stosownie do wskazań opracowania pn.: „**EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**. Obiekt: *Gminne Gimnazjum nr 1 im. mjr. Piotra Szewczyka w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32 – 600 Oświęcim*. Właściciel: *Gmina Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32 – 600 Oświęcim*. Zarządzający: *Dyrektor Gminnego Gimnazjum nr 1 w Rajsku, ul. Edukacyjna 11, 32 – 600 Oświęcim*” z października 2016r. tj.:

1. Wyposażenie budynku w instalację sygnalizacji pożaru – ochrona pełna.
2. Ujęcie w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obowiązku corocznego praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji w budynku, z uwzględnieniem w scenariuszu ćwiczeń alarmowania przez instalację sygnalizacji pożaru.
3. Przeprowadzania dodatkowego szkolenia ppoż. dla stałego personelu obiektu, w zakresie obsługi urządzeń ppoż. oraz organizacji i prowadzenia ewakuacji w budynku co najmniej raz do roku (tak jak wskazano w pkt. 2).
4. Zastosowanie na piętrze budynku w osi nr 4 drzwi w klasie odporności ogniowej EI 30.
5. Wyposażenie budynku w ponadnormatywną ilość gaśnic, według przelicznika 2 kg gaśnicy / 50 m<sup>2</sup> powierzchni budynku.
6. Zamknięcie pomieszczenia gospodarczego na piętrze budynku (nr 1.03) od strony klatki schodowej drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonymi w samozamykacz.
7. Zapewnienie dostępu do co najmniej 20 % obwodu zewnętrznego budynku z drogi o nawierzchni z płyt żelbetowych i szerokości 6 m, poprowadzonej wzdłuż zachodniej elewacji budynku.
8. Zwiększenie do wymiaru 1,5 m szerokości dojść pieszych, stanowiących połączenie pomiędzy wyjściami od strony południowej budynku a drogą poprowadzoną wzdłuż zachodniej elewacji budynku.
9. Zapewnienie możliwości prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych od strony sąsiedniego zakładu (od strony północnej obiektu).



## Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. cyt. ustawy K.p.a., odstąpiono od uzasadnienia.

Jednocześnie informuję, iż wszystkie pozostałe wymagania obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinny być spełnione w sposób wprost z nich wynikający.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

## Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Zarzecze 106, 30-134 Kraków, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 141 § 1 i § 2, art. 129 § 1 w związku z art. 144 cyt. ustawy K.p.a.).

Wnieсение zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 cyt. ustawy K.p.a.).



Małopolski Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
z up.  
st. bryg. mgr inż. Piotr Konar  
Zastępca  
Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego  
Państwowej Straży Pożarnej

### Otrzymują:

1 x Gimnazjum Gminne nr 1  
w Rajsku im. Mjr. Piotra Szewczyka  
32-600 Oświęcim, ul. Edukacyjna 11 + 1 egz. Ekspertyzy  
1 x a/a.

### Do wiadomości:

1 x KP PSP w Oświęcimiu + 1 egz. Ekspertyzy