

Głubczyce, dnia 05.01.2024 r.

Powiat Głubczycki

ul. Jana Kochanowskiego 15

48-100 Głubczyce

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Przebudowa drogi nr 1225O relacji Baborów - Sucha Psina na odcinku Czerwonków - Baborów

Numer referencyjny: OR.272.20.2023

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Powiat Głubczycki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o wskazanie, które studnie należy wycenić i zamontować na przedmiotowej inwestycji: wg. rys. D1 - D9 Zagospodarowanie terenu na legendzie widnieje opis studni kablowych - "60x60x70 -34 " co sugeruje że jest to najmniejsza studzienka SK-1

wg. załączonego przedmiaru poz. 49 mamy "budowa studni SK-2 dwuelementowych".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Proszę o przyjęcie, tak jak jest podane w przedmiarze, czyli studnię dwuelementową.

Pytanie nr 2

Proszę o sprecyzowanie z jakich rur składać się ma kanał technologiczny w poz. 50-51-52.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Kanał technologiczny w pozycji 50-51-52 mają być wykonane jako PEHD.

Pytanie nr 3

Proszę o wyjaśnienie różnic:

- przedmiar poz. 54 rura "RHDPEp 125/7,10 - rura piąta",
- wg. rys. D1 - D9 Zagospodarowanie terenu na legendzie widnieje opis Rura osłonowa fi 110 projektowana długość 5855 m?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

- Przedmiar pozycja 54 stanowi piątą rurę,
- Błąd pisarski, projektowana długość rury osłonowej wynosi 3855 m.

Pytanie nr 4

Jaka ma być ilość rur kanału i czy kanał technologiczny ma być dodatkowo osłonięty na całej długości rurą osłoną 110 a rura 125 ma być dodatkowo jako "piąta wolna".

W celu wyeliminowania pomyłek i wątpliwości prosimy o udostępnienie rysunku poglądowego KT.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Poz. 55 jest to rura osłonowa dla uprzednio ułożonych rur tj. od poz. 50 do 53.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zamawiający

Artur Czechowicz