


SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-3

4x18 (POD TYNKOWA 715x460x120mm)



ZASILANIE
ROZDZIELNIA GŁÓWNA TG-1 (PIWNICA)
PI=37,0 kW
N2XH-J 5x16
OBWÓD LW3

[illegible]

TN-S
SAMOCZYNNIE WYŁĄCZENIE

$P_i = 37,0 \text{ kW}$
 $P_s = 25,9 \text{ kW}$
 $I_s = 39,8 \text{ A}$

Inwestor / Zamawiający:			
GMINA BRZEG			
ul. Robotnicza 12			
49-300 Brzeg			
Jednostka projektowa:			
WINIARSKI			
ul. Masowska 6			
45-920 Opole			
NIP:7542696378			
Nazwa dokumentu:			
WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU			
URZĘDU MIASTA			
Nr archiwizacji:	Tytuł rysunku:		
SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-3			
Branża:		Tom:	
Skala:		Nr rysunku:	
Opracował:		Stadium:	
Kreśli:	Nr sprawozd.		Data:
inż. Łukasz Winiarski		PB	
Projektant:		08.2022	
mgr inż. Janusz Winiarski		PB	
Sprawdzający:		PB	
mgr inż. Paweł Podrowski		PB	

UWAGA:

1. Kable i przewody w klasie Bca - s1b,d1,a1 - w drogach ewakuacyjnych
2. Przewody i kable w klasie Dca - s2,d1,a3 - w pomieszczeniach