


SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ TR-2

4x18 (PODTYNKOWA 715x460x120mm)



ZASILANIE
ROZDZIELNIA GŁÓWNA TG-1 (PIWNICA)
Pi=50,0 kW
N2XH-J 5x25
OBWÓD LW2

Investor / Zamawiający: <b>GMINA BRZEG</b> <b>ul. Robotnicza 12</b> <b>49-300 Brzeg</b>
Jednostka projektowa: <b>WIWIARSKI</b> <b>ul. Masowska 6</b> <b>45-920 Opole</b> <b>NIP: 7542696378</b>

Nazwa dokumentacji: <b>WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU</b> <b>URZĘDU MIASTA</b>			
Nr archiwary :	Tytuł rysunku: <b>SCHEMAT TABLICZY ROZDZIELCZEJ TR-2</b>		
Brzoza:	Tem:		
Skala:	Nr rysunku :		
	14/E	Stronum:	PB
		Data:	08.2022

Opis:	Kreśl:	Nr uprawnień:	Specjalność:	Podpis:
Projektant :	inż. Łukasz Wiwiński			
Projektant :	mgr inż. Janusz Wiwiński	334/OP/94	Elektryczna	
Sprawdzający :	mgr inż. Paweł Piotrowski	OP/IE/0098/10	Elektryczna	

- UWAGA:
- Kable i przewody w klasie Bca - s1b,d1,a1 - w drogach ewakuacyjnych
  - Przewody i kable w klasie Dca - s2,d1,a3 - w pomieszczeniach

TN-S
SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE

Pi= 50,0 kW  
Ps= 35,0 kW  
Is= 53,8 A