

Siedlce dnia: 2025-07-02

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Kilińskiego 29

08-110 Siedlce

.....
[nazwa zamawiającego, adres]**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Demontaż 2 sztuk starych dźwigów oraz dostawa i montaż fabrycznie nowych 2 sztuk dźwigów osobowych w obiekcie szpitalnym SPZOZ w Siedlcach przy ul. Bema 22.

Numer referencyjny: windy2/520/2025


WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Proszę o informację czy w podszybiu dźwigu 1000kg musi zostać wymieniona wanna w ramach wymiany dźwigu

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak. W podszybiu dźwigu nr 1 - 1 000 kg należy w cenie oferty uwzględnić wymianę wanny. Natomiast w podszybiu dźwigu nr 2 - 1 600 kg, wannę podszybia należy tylko uszczelnić.

KIEROWNICA
Szekcji Zamówień Publicznych
i Informacji

Robert Mislak

Zamawiający

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

Angelika Ambroziewicz