

LEGENDA

- KABEL SENSORYCZNY LISTEC
- POMIESZCZENIA, SZACHTY ZABEZPIECZANE KABLEM SENSORYCZNY LISTEC

LEGENDA:


- REI 120 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
- REI 60 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
- REI 120 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120
- REI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
- EI 60 - ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
- EI 120 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120
- EI 60 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
- EI 30 - DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
- EI 60 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
- EI 30 - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
- S - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE
- D - DRZWI NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- NOWOPROJEKTOWANE SZACHTY WRAZ Z PRZEBICIAMI W STROPACH WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK WG PRZYJĘTEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI

UWAGA!
DOSTOSOWAĆ I ZACHOWAĆ KONTYNUACJĘ NUMERACJI LINII
DO ZREALIZOWANYCH ETAPÓW PRZEBUDOWY.

UWAGA:
- PRZED WYKONANIEM WSZYSTKIE WYMIARY* SPRAWDZIĆ W NATURZE
(*WSZYSTKIE WYMIARY PODANE W CM)

RYSunEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ
ARCHITEKTONICZNĄ [W TYM M.I.N. Z OPISEM / RYSUNKAMI / ZAŁĄCZNIKAMI]
ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

- WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIAĆ, Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.
(DOPUSZCZA SIĘ ZMIANY, PO UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM
ORAZ PRZY ZACHOWANIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH MATERIAŁÓW)

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU PRZY UL. JURASZÓW 7/19 POŁĘGAJĄCA NA DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH - IV ETAP PRZEBUDOWY.				
 STUDIO PROJEKTÓW CUBE 27 ARCHITEKT BARBARA LIBER-SKARBEEK BIURO: 60-189 POZNAŃ, UL. ROLNA45B/19, KOD: 603 337 422. E-MAIL: B.LIBER@CUBE27.PL WWW.CUBE27.PL WWW.PRZYLEK.PL WWW.FOTOTAPETA27.PL	OBIEKT: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19	IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANT ARCHITEKTURA: MGR INŻ. ARCH. BARBARA LIBER-SKARBEEK	Nr UPR	Podpis
	INWESTOR: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU UL. JURASZÓW 7/19	PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNE		
		MGR INŻ. PAWEŁ POMYKALSKI	WKP/0386/ PW/OE/09	
		OPRACOWANIE INST. ELEKTR.:		
		INŻ. GRZEGORZ DOMAŃSKI	110/90/PW	
SKALA: 1:150	DATA: 09/2018	TYTUŁ RYSUNKU: LISTEC PARTER - BUD. "B, C"	BRANŻA: ELEKTRYCZNA	Nr rys. PW/LIST/IVETAP/ 03