

P. Kosłomk 10.08.2022
do meal. Remontów

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Kędzierzyn-Koźle, 2022-08-05

OSR-IUC.7012.21.2022.DK

URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 10.08.2022

L.dz. 2053

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji w mieście

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 12.07.2022 r. Nr IRE-DS.7011.5.2022.EK w sprawie wydania warunków technicznych w zakresie oświetlenia ulicznego dla zadania pn. „PT i budowa/przebudowa ul. Xawerego Dunikowskiego od ul. Karpackiej do mostu Józefa Długosza”, poniżej przedstawiam stanowisko w sprawie.

WARUNKI TECHNICZNE

1. Ulica Dunikowskiego - oświetlana jest nowymi latarniami, na których jest tzw. trwałość projektu. Zostały one zamontowane w ramach zadania pn.: „Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim”.
2. Most Wiktora Ludwikowskiego - latarnie kwalifikują się do wymiany.
3. Wyspa - latarnie kwalifikują się do wymiany.
4. Most Józefa Długosza – infrastruktura oświetleniowa nie wymaga modernizacji.
5. Skrzyżowanie ulic Racławickiej i Łukasiewicza – słupy kwalifikują się do wymiany, natomiast oprawy objęte są trwałością projektu i nie wolno ich likwidować.
6. W przypadku przebudowy oświetlenia, projektowana instalacja winna uwzględniać rozwiązania oszczędnościowe obniżające zużycie energii elektrycznej.
7. Przy projektowaniu oświetlenia zaleca się dobór słupów aluminiowych anodowanych zabezpieczonych od dołu elastomerem do wysokości 25-35 cm oraz oprawy ze źródłem światła typu LED, wyposażone w zasilacz DALI lub 0-10V, z zabudowanym sterownikiem firmy APANET Green System lub PHILIPS oraz bezpłatnym dostępem do systemu sterowania, zarządzania i monitoringu oświetleniem na okres 10 lat od jego wdrożenia.
8. Słupy należy oznakować naklejkami odpornymi na czynniki atmosferyczne, na których nadrukowane będą cyfry koloru białego wys. 7 cm na niebieskim tle.
9. Proponowane rozwiązania techniczne, na etapie koncepcyjnym projektu, jak również jego wersję ostateczną, należy uzgodnić z tut. Energetykiem Miejskim.

Sprawę prowadzi: Daniel Kiełkiewicz

Tel. 77 40 34 480

Zastępca Pierownika
Wydziału Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Jan Kubiczak

