


obszar objęty ograniczeniem
granica wydzielenia pożarowego

LEGENDA



kanaly wentylacji wywiewnej z rur stalowych o przekroju okrągłym lub prostokątnym ocynkowane zgodnie z normą PN-EN 10224
anemostat wywiewny
przepustnica wywiewna

- 1- projektowany nawietrzak podłogowy, 50m³/h, wymiar 425x75
- 2- kłoda kładowa, montowana w dolnej części drzwi
- 3- projektowany nawietrzak podłogowy, 40m³/h, wymiar 225x75
- 4- projektowany nawietrzak podłogowy, 75m³/h, wymiar 425x75

UWAGI

Podłączenie wszystkich kanałów do wentylatorów należy wykonać za pomocą końcówek elastycznych. Na kanałach wywiewnych przy wentylatorach należy zamontować tłumiki szumu. Dopuszcza się wykonanie kanałów o przekrojach innych niż na rysunku zachowując powierzchnie przekrojów. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów o tych samych parametrach. Kanały wewnątrz budynku należy zaizolować 4cm wełny mineralnej, a na zewnątrz 8cm wełny mineralnej. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia pożarowego należy wykonać, jako przejścia ogniochronne o odporności ogniowej takiej jak odporność danej przegrody. Przekształtniki pomiędzy tuleją ochronną a przewodem wypieścić certyfikowaną masą ogniochronną.

NAZWA ZAKOŃCZENIA:

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU
UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU
GIMNAZJUM W MIĘDZYBUDZIOLE NA
POMIESZCZENIA DLA POTRZEB ŚWIETLICY
SPORDOWISKOWEJ "ISKIERKA" - OPS
W MIĘDZYBUDZIOLE PRZY UL. KOLEJOWEJ 33
dz. nr 179, obręb Międzyzdroje 21

INWESTOR: **NOWE CENTRUM SP. Z O.O.**
ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje

TEMAT RYSUNKU: **PROJ. WYK.**

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. ARTUR MARCINIUK upr. nr ZAP/0226/PWOS/10**

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. DAWID WACHOWIEC upr. nr ZAP/0107/PWOS/09**

DATA: **PAŹDZIERNIK 2020**

PRACOWNIA PROJEKTOWA **ARCHIDEA**
Szczecin 70-542, Rynek Stary 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-07-6-661

BRANŻA: **SAN.** SKALA: **1:100**

NUMER RYSUNKU: **S8**

WSTĘPIE PRAWA ZASTRZEŻENIE
Kopowanie, publikacja oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem
przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorstwa.