OZNACZENIA		Dz1		D1		D2		D3	
SCHEMAT									
WYMIAR W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	SZEROKOŚĆ	90+77		120		90		90	
	WYSOKOŚĆ	200		200		200		200	
WYMIAR OTWORU W MURZE	SZEROKOŚĆ	187		148		100		100	
	WYSOKOŚĆ	305		205		205		205	
KIERUNEK OTWIERANIA DRZWI		**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**	**L**	**P**
ILOŚĆ		-	**1**	-	**1**	**4**	**5**	1	**3**
UWAGI		- drzwi zewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem otwierane na zewnątrz - kolor ślusarki analogiczny do istniejącego, np. RAL: 8017 - obustronne klamki ze stali nierdzewnej -samozamykacze ramieniowe - klasa użytkowania : 4 - obciążenie pionowe : 1000N - skręcanie statyczne : 350N - uderzenie ciałem miękkim i ciężkim :180J - uderzenie ciałem twardym : 8 J - izolacyjność akustyczna ≥ 35 dB - szkło zespolone bezpieczne, dwukomorowe spełniające wymagania PN-B-13083:1997; szkło 6/16/6/16/33.2 Ug= 0,5 W/m²K - współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji Uw= 1,4 W/m²K -wymiar drzwi należy dostosować do istniejącego otworu drzwiowego		- drzwi dwuskrzydłowe wewnętrzne aluminiowe - drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne EIS30 - szkło przezierne bezpieczne EI30 - kolor ślusarki RAL: 7047 - 2 zawiasy wrębowe 2-skrzydełkowe na skrzydło - 1 zamek - samozamykacze ramieniowe - klamki ze stali nierdzewnej		- drzwi wewnętrzne o wym. 90 x 200 cm - skrzydło pełne - budowa skrzydła: płyta wiórowa otworowa obłożona płytą HDF - wyposażenie: 2 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wkładką patentową - ościeżnica regulowana opaskowa - kolor RAL: 7047 - klasa użytkowania : 3 - obciążenie pionowe : 800N - skręcanie statyczne : 300N - uderzenie ciałem miękkim i ciężkim : 120J - uderzenie ciałem twardym : 5 J - izolacyjność akustyczna ≥ 35dB		- drzwi wewnętrzne o wym. 90 x 200 cm - skrzydło pełne - budowa skrzydła: płyta wiórowa otworowa obłożona płytą HDF - wyposażenie: 2 zawiasy, klamka ze stali nierdzewnej, zamek wpuszczany z wkładką patentową - w dole skrzydła podcięcie o sumarycznym przekroju min. 0,022 m2 dla dopływu powietrza - ościeżnica regulowana opaskowa - kolor RAL: 7047 - klasa użytkowania : 3 - obciążenie pionowe : 800N - skręcanie statyczne : 300N - uderzenie ciałem miękkim i ciężkim : 120J - uderzenie ciałem twardym : 5 J	
PARAMETRY DRZWI ZGODNIE Z AKTUALNYMI NORMAMI: PN-EN 12208:2001, PN-EN 12210:2001, PN-EN 1192:2001, PN-EN 13049:2004.		**PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI DRZWIOWEJ WYMIARY ORAZ ILOŚĆI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**							

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.

NAZWA ZAMÓWIENIA:
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU GIMNAZJUM W MIĘDZYZDROJACH NA POMIESZCZENIA DLA POTRZEB ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ "ISKIERKA" - OPS W MIĘDZYZDROJACH PRZY UL. KOLEJOWEJ 33
dz. nr 179, obręb Międzyzdroje 21

PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCHidea
Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5
tel. (91) 812-19-68, 605-076-661

INWESTOR:
NOWE CENTRUM SP. Z O.O.
ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje

BRANŻA: ARCH.
SKALA: 1:100

TEMAT RYSUNKU:
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

FAZA: PROJ. WYK.

NUMER RYSUNKU: A6

PROJEKTOWAŁA:
mgr inż. arch. ANNA PŁATEK upr. nr 10/Sz/2002

SPRAWDZIŁA:
mgr inż. arch. ANNA FLICIŃSKA upr. nr 75/Sz/2001

DATA: PAŹDZIERNIK 2020

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora będą naruszeniem przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.