

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Znak sprawy: **CUW.262.40.2021.MS**

Kędzierzyn-Koźle, 20.07.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu

Dotyczy postępowania na:

***Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O
Zwiastowice – Ucieszków w Gościęcinie – Etap I***

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej:

Pytanie 2:

W dokumentacji SIWZ - przedmiar jest zawarta informacja o oświetleniu przejść dla pieszych w ilości 3 szt. Niestety w dołączonej dokumentacji przetargowej nie ma żadnej informacji technicznych dotyczących przedmiotowych lamp. Czy to mają być lampy solarne (jeżeli tak to jakie jakiej mocy) czy też lampy mają być podłączone do sieci, itd. proszę o udzielenie odpowiedzi w celu dokonania prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie 2

Zamawiający informuje, iż do oświetlenia przejść dla pieszych dla w/w zadania należy użyć latarni hybrydowych 30W w ilości 3 szt.

Parametry techniczne lamp przewidzianych do oświetlenia przejść dla pieszych:

- ***turbina 3-rzy łopatawa: P=400 W, 24 V IP67 - szt 1,***
- ***panel fotowoltaiczny: P=2*170 W =340 W - kpl szt 1,***
- ***oprawa LED: 30 W IP 66 - kpl szt 1,***
- ***kontroler sterowania MPPT 20A, 24V, IP67 - szt 1,***
- ***akumulator żelowy 2*100 Ah 12 V - kpl szt 1,***
- ***skrzynka hermetyczna z PCV na akumulatory żelowe 2*100 W - szt 1,***
- ***słup stalowy stożkowy ocynkowany H=8 m z wysięgnikiem - kpl szt 1,***
- ***fundament prefabrykowany F200 V43 M30 (Śruby 4*M30) - szt 1.***

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w poniższy sposób:

- **Pkt. 19 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

„Wykonawcy związani są złożonymi ofertami w terminie 30 dni od daty złożenia oferty tj. do dnia **25-08-2021**”.

- **PKT. 22 SWZ - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT otrzymuje brzmienie:**

„Ofertę, wraz z załącznikami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://e-propublico.pl> w terminie do **dnia 27-07-2021 do godz. 10:00.**”

- **Pkt. 23, ust. 1. SWZ otrzymuje brzmienie:**

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **27-07-2021 o godz. 11:00**, za pośrednictwem Platformy pod adresem: <https://e-propublico.pl>, na karcie „Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.”

W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

**POWIATOWE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU**

47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Damrota 30
tel. (077) 472-38-80; (077) 472-38-81; (077) 472-38-85; (077) 472-38-86;

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia i zmiany.

Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.