



MAZOWIECKI KOMENDANT WÓJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 40

Warszawa, dnia

05 KWI. 2018

WZ.5595.112.1.2018

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w związku z art. 107 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.) oraz art. 11 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 tekst jedn.) i art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 tekst jedn. ze zm.), po rozpatrzeniu „Ekspertyzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej Przebudowa i remont budynku biurowo – laboratoryjnego „S” na terenie CSK MSWiA, ul. Wołoska 137 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawców: budowlanego mgr inż. Lecha Libuckiego oraz ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Andrzeja Żmirka, nadesłanej na podstawie pełnomocnictwa przez P. Jarno Chmielewskiego, P. B. Probud 1 Tadeusz Pawłowski, Dawidy ul. Warszawskiej 18, 05-090 Raszyn, przy piśmie z dnia 19 lutego 2018 r. –

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych dla średniowysokiego budynku biurowo – laboratoryjnego „S” zlokalizowanego na terenie CSK MSWiA, przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, polegających na:

w

- 1) Wyposażeniu poziomych oraz pionowych dróg ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu oświetlenia 2 lx oraz czasie działania 2 godz.

Powyższe inne rozwiązania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi, odnoszą się do przypadków wskazanych w tych przepisach, określonych w pkt. 7 „Ekspertyzy...”, tj.:

1. Pozostawienie spoczników klatki schodowej o szerokości od 1,33 – 1,45 m, przy wymaganej szerokości 1,5 m;
2. Pozostawienie biegów klatek schodowych K1 i K3 o szerokości minimalnej 1,14 m, przy wymaganej szerokości 1,2m;
3. Pozostawienie biegów klatki schodowej środkowej o szerokości minimalnej 1,06 m, przy wymaganej szerokości 1,2m;
4. Pozostawienie drzwi wyjściowych z klatki schodowej K1 o szerokości 0,9 m, przy wymaganej szerokości 1,2 m;
5. Pozostawienie dwuskrzydłowych drzwi wyjściowych z klatki schodowej K2, którego szerokość skrzydła zasadniczego wynosi 0,6 m (łącznie szerokości 1,2 m), przy wymaganej

szerokości skrzydła 0,9 m;

pod warunkiem:

1. Zapewnienia jednoczesności otwarcia obu skrzydeł drzwi dwuskrzydłowych na zewnątrz budynku i na drogach ewakuacyjnych, posiadających szerokość skrzydła nieblokowanego poniżej 0,9 m;

przy równoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Uzasadnienie

Przy wyrażaniu stanowiska nałożono warunek dodatkowy z uwagi na fakt, iż zdaniem tut. organu niespełnienie ww. wymogu nie zapewniłoby akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, w tym przede wszystkim bezpiecznych warunków ewakuacji.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 tekst jedn.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, nie mniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, w tym urządzeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób, niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości w zakresie przepisów techniczno – budowlanych oraz o ochronie przeciwpożarowej, nie wymienione w postanowieniu, wymagają realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- postanowienie należy rozpatrywać łącznie z ekspertyzą.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, ul. Podchorążych 38, wniesione za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Otrzymują:

1. Jarno Chmielewski
P.B. Probud Tadeusz Pawłowski
Dawidy ul. Warszawska 18
05-090 Raszyn
2. Komendant Miejski PSP
m.st. Warszawy
3. a/a – 2 egz.

MAZOWIECKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
z.up.
st. bryg. pgr inż. Mirosław Jasztal
Zastępca Komendanta