

Bytom dnia: 2021-06-17

Szpital Specjalistyczny nr 2

Batorego 15
41-902 Bytom

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na „Przebudowa pomieszczeń serwerowni i sieci komputerowej oraz dostawa urządzeń klasy UTM wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu” – znak sprawy 12/12PN/2021.

Zamawiający, **Szpital Specjalistyczny nr 2**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Po szczegółowej analizie dokumentacji architektonicznej prosimy o wyjaśnienie w jakiej odporności ogniowej mają być wykonane pomieszczenia serwerowni GCPD. W pkt 3.6 opisu technicznego jest informacja, że należy sprawdzić i zabezpieczyć do REI120 natomiast w przedmiarze robót w pkt. 2.9 Roboty różne jest informacja Sprawdzenie odporności pożarowej ścian i zabezpieczenie ich do stopnia EI60 wraz z przejściami instalacyjnymi.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający informujemy, że prawidłowy stopień zabezpieczeń został ujęty w uzgodnionej przez rzeczoznawcę ppoż. dokumentacji projektowej tj. do stopnia odporności ściany REI120.

Zamawiający

KIEROWNIK
Działu Techniczno-Gospodarczego
[Podpis]
mgr inż. Marcin Mazur