

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole
tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

tel. 77 44 35 191

rysard.gwozdek@psgaz.pl

PROTOR

**Pracownia Projektowa
mgr inż. Antoni Plamitzer
ul. 700 Lecia 15 Węgry
46-023 Osowiec**

Wasz znak:

Opole, 26.07.2022

Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.343.22

Dot.: Uzgodnienie dokumentacji „Przebudowa ul. Trzech Kotwic w Brzegu”

Szanowni Państwo,

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu informuje, że na obszarze objętym przedmiotową inwestycją posiadamy czynną sieć gazową średniego ciśnienia wykonaną z rur stalowych DN 300, 125, 50 wybudowaną w latach 1980-1983, oraz nieczynną sieć gazową DN 400, 150. Głębokość posadowienia sieci gazowej wynosi 0.8-1.2m. Niniejszym pismem uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Trzech Kotwic w Brzegu. Przy wykonywaniu prac projektowych i wykonawczych należy zachować następujące warunki:

- Inwestor tj. Gmina Brzeg własnym kosztem i staraniem wykona projekt techniczny przebudowy odcinków sieci gazowej na którym istniejąca sieć gazowa koliduje z projektowaną drogą zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi będącymi załącznikiem do niniejszego uzgodnienia,
- Przed rozpoczęciem prac należy wykonać wykopy kontrolne przy udziale Służb Technicznych Gazowni w Brzegu celem dokładnego zlokalizowania istniejącej sieci gazowej i na projektowanym odcinku drogi,
- projekt techniczny przebudowy sieci gazowej podlega uzgodnieniu w Dziale Zarządzania Majątkiem Sieciowym w OZG w Opolu,

- rozwiązania techniczne zbliżeń i skrzyżowań z siecią gazową należy dostosować do wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),
- prace ziemne w pobliżu czynnej sieci gazowej winne być realizowane pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Brzegu,
- wszelkie kolizje z siecią gazową zaistniałe podczas prowadzonej inwestycji należy rozwiązać kosztem i staraniem Wykonawcy tj. OZG w Opolu,
- o terminie prowadzenia robót w pobliżu urządzeń gazowych należy powiadomić pisemnie Gazownię w Brzegu na 14 dni przed ich rozpoczęciem,
- zakres rzeczowy przedmiotowej przebudowy sieci gazowej dokonają służby OZG w Opolu w trakcie realizacji przebudowy drogi,
- Wykonawca robót drogowych uwzględni w uzgodnieniu ze Służbami PSG w harmonogramie prac związanych z przebudową ulicy niezbędny czas do wykonania przebudowy sieci gazowej,
- włączenie przebudowywanych odcinków sieci gazowej nie może się wiązać się z przerwą w dostawie gazu do odbiorców.

Czynną sieć dystrybucyjną niskiego ciśnienia zaznaczono kolorem żółtym na załączonej mapie.

Za wydanie powyższego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie z cennikiem usług pozataryfowych

Uzgodnienie ważne jest 2 lata licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

„Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas”.

Z poważaniem

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Brzegu
3. ZMDZ a/a

KIEROWNIK
Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Piotr Bróńiec