

**PWiK**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.  
ul. Wolności 15, 49-300 Brzeg

zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Opolu: VIII Wydz. Gospodarczy-KRS nr 0000058539

www.pwik.brzeg.pl

e-mail:

sekretariat@pwik.brzeg.pl

**Centrala – Sekretariat**

tel. 77 416 22 44

tel. 77 416 40 51

tel. fax 77 416 31 53

**Pogotowie wod-kan:**

tel. 77 416 22 44

**Stacja Uzdadniania Wody:**

tel. 77 411 99 79

**Oczyszczalnia Ścieków:**

tel. 77 416 29 17

**Laboratorium:**

tel. 77 411 99 78

**Kapitał zakładowy:**

39 287 700,00 zł

**NIP: 747-000-47-95**

**Regon: 530591031**

**Konta bankowe:**

**Bank PKO S. A.**

18124042721111000048314145

**ING Bank Śląski**

50105014901000002280370228

Brzeg, 15-09-2022 r

TT/ 131/ 10116 / 2022

**PROTOR Pracownia Projektowa**

**mgr inż. Antoni Plamitzer**

46-023 Osowiec, Węgry ul. 700 lecia 15

dot. dokumentacji projektowej „Przebudowa ulicy Trzech Kotwic w Brzegu”

W odpowiedzi na pismo L.dz. 25/PP/22 z dn. 24.08.2022 r. (data wpływu 06.09.2022 r) informujemy:

- A. Uzgadniamy projekt przebudowy ulicy Trzech Kotwic w Brzegu w zakresie projektu drogowego pod warunkiem regulacji pionowej istniejącego uzbrojenia wod.-kan. (skrzynki, włazy) do rzędnej projektowanej nawierzchni drogi i chodników.
- B. Zapewniamy odbiór ścieków deszczowych z ulicy Trzech Kotwic do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej.
- C. Uzgadniamy częściowo proponowany sposób odprowadzenia wód opadowych tj. włączenie do sieci kanalizacyjnej poprzez istniejące studnie pod następującymi warunkami:
  1. W projekcie zaznaczyć wpusty przewidziane do likwidacji i przykanaliki planowane do zaślepienia.
  2. Zastosować wpusty z syfonem i osadnikiem.
  3. Ocenę stanu istniejących przykanalików należy dokonać w trakcie robót i w koniecznych przypadkach wymienić. Przed rozpoczęciem robót PWiK nie ma możliwości dokonania takiego przeglądu.
  4. Koszty realizacji robót budowlano – montażowych związanych z podłączeniem do kanalizacji ogólnospławnej pokrywa w całości Inwestor zadania.
  5. Wydane warunki posiada ważność 2 lata od daty ich wydania. Projekt techniczny odwodnienia drogi podlega uzgodnieniu w tut. przedsiębiorstwie.
- D. Nie wyrażamy zgody na wbudowywanie studzienek na istniejącym rurociągu (dot. wpustów (W11, W12, W14, W15, W18).
- E. W przypadku wpustów W19, W21 oraz istniejącej studni 6SK informujemy, że sieć kanalizacyjna Ø300 nie jest naszą własnością.
- F. Akceptujemy zaproponowane materiały do realizacji inwestycji.

BW

Załącznik:

Projekt odwodnienia - 1 egz.

 **PREZES**

**Artur Stecula**