

Gmina Szczerców

ul. Pułaskiego 8

97-420 Szczerców

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wymiana oświetlenia boisk sportowych przy hali sportowej w
Szczercowie.

Numer referencyjny: RI.4.7013.4.1.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Szczerców**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

1. W § 8 ust. 1 Wzoru umowy, Zamawiający wskazał: „(...) Skutki zaniechania tego obowiązku lub opóźnień w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę”.

Zgodnie z treścią art. 433 pkt 1) p.z.p., projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać „odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”.

Jako że nie istnieje żadna przesłanka, aby Wykonawca ponosił w niniejszym postępowaniu odpowiedzialność za opóźnienia, czy istnieje możliwość zastąpienia słowa „opóźnień” słowem „zwłoki”?

2. W § 8 ust. 3 Wzoru umowy, Zamawiający użył sformułowania: „w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego”.

Czy istnieje możliwość uzupełnienia ww. postanowienia, poprzez dodanie na końcu zdania: „(...) technicznie lub organizacyjnie uzasadnionym, nie krótszym niż 7 dni”?

W § 8 ust. 5 Wzoru umowy, posłużono się natomiast sformułowaniem: „wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin”.

Czy istnieje możliwość uzupełnienia ww. postanowienia, poprzez dodanie na końcu zdania: „(...) technicznie lub organizacyjnie uzasadniony, nie krótszy niż 7 dni”?

3. W § 11 ust. 1 pkt 3) Wzoru umowy, Zamawiający użył sformułowania: „z przyczyn zależnych od Wykonawcy”.

Czy istnieje możliwość zastąpienia ww. sformułowania zwrotem „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

4. Czy istnieje możliwość dodania w treści § 11 Wzoru umowy, kary umownej analogicznej do tej z § 11 ust. 1 pkt 3), jaką zapłaci Zamawiający, tj.: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto”?

5. W § 11 ust. 2 Wzoru umowy, Zamawiający wskazał: „. W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny.”

Czy istnieje możliwość zastąpienia fragmentu „przez Zamawiającego może on” sformułowaniem „przez Stronę może ona”?

6. W § 13 ust. 3 pkt 2) Wzoru umowy, Zamawiający wskazał, że może on odstąpić od umowy w przypadku: „nie rozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia umownego rozpoczęcia robót”.

Czy istnieje możliwość dodania na końcu ww. zdania: „(...) bez uzasadnionej przyczyny”?

Jest to o tyle istotne, że na termin rozpoczęcia robót mogą mieć wpływ czynniki niezależne od woli Stron, np. warunki atmosferyczne, zgody administracyjne i in.

7. W § 13 ust. 3 pkt 3) Wzoru umowy, Zamawiający wskazał, że może on odstąpić od umowy w przypadku: „przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i w sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni”.

Czy istnieje możliwość zastąpienia fragmentu „z przyczyn zależnych od Wykonawcy” sformułowaniem „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”? Ponadto, czy istnieje możliwość dodania na końcu zdania: „(...) bez uzasadnionej przyczyny”?

8. W § 13 ust. 3 pkt 4) Wzoru umowy, Zamawiający wskazał, że może on odstąpić od umowy w przypadku: „realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę w sposób niezgodny z niniejszą umową”.

Czy istnieje możliwość dodania na końcu zdania: „(...)”, pomimo pisemnego wezwania go do zaniechania nieprawidłowych praktyk”?

Pytanie nr 2

Zamawiający określił warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej wg poniższego zapisu.

dysponowanie co najmniej 4 (czterema) osobami posiadającymi ważne badania umożliwiające prace na wysokości powyżej 3 metrów oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV oraz uprawnienia do prac pod napięciem (PPN eksploatacyjne).

1. Zwracamy się z zapytaniem do Zamawiającego czy w ramach poszerzenia konkurencji dopuści wykonawcę który dysponuje 2 osobami posiadające badania do prac na wysokości powyżej 3 metrów oraz uprawnienia SEP w zakresie dozoru i eksploatacji do 1 kV. Jako doświadczony wykonawca wykonujący oświetlenia obiektów sportowych uważamy, że posiadanie uprawnień do prac pod napięciem PPN w przedmiotowym postępowaniu jest nadinterpretacją Zamawiającego. Obiekt na którym realizowana będzie wymiana opraw można odłączyć od napięcia na czas wykonywanych robót a po ich zakończeniu ponownie podać napięcie. Ponadto to nie tylko pracownicy powinni posiadać uprawnienia PPN, ale sprzęt który ma służyć do prac pod napięciem jest sprzętem specjalistycznym którego zakup i utrzymanie (okresowe badania certyfikujące do stosowania) jest bardzo drogie a podnośniki koszarowe muszą być odpowiednio wyposażone w izolowany kosz który też powinien posiadać odpowiednie certyfikaty, a powszechnie dostępne podnośniki koszarowe nie

są do tego przystosowane. Ponadto kursy na uprawnienia PPN organizowane są przez poszczególnych gestorów sieci elektroenergetycznej i uprawnienia TAURONU nie obowiązują na sieciach pozostających w gestii np. ENEA. Prace wykonywane u Zamawiającego wykonywane są na instalacji poza licznikowej będącej w gestii Zamawiającego. Pragniemy zauważyć, że większość wykonawców którzy nie specjalizują się w pracach pod napięciem dla poszczególnych gestorów sieci nie dysponuje takim sprzętem.

Dlatego zachodzi podejrzenie, że wymóg Zamawiającego może prowadzić do ograniczenia konkurencji w prowadzonym postępowaniu.

Pragniemy również zauważyć, że charakter prac, które zamierza zrealizować Zamawiający nie wymaga aby wszyscy pracownicy skierowaniu do realizacji zamówienia muszą posiadać uprawnienia SEP do 1 kV. Pracownicy pomocniczy współpracujący z elektrykiem posiadającym uprawnienia (których praca polega na odkręcaniu i przykręcaniu śrub) wystarczy, że posiadają badania do prac na wysokości powyżej 3 metrów.

2. Prosimy o wyjaśnienie zapisów dotyczących parametrów opraw oświetleniowych zastosowanych w projekcie technicznym Zamawiający opisał konkretne oprawy firmy Mikoled, które są produktem specyficznym, którego parametry odbiegają od parametrów czołowych producentów europejskich. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie poniższych wątpliwości ;

- Jaka jest argumentacja zastosowania IK09 dla opraw montowanych na 24m masztach oświetleniowych? Jakich uderzeń o energii 10 J można się spodziewać dla podobnych aplikacji? Powszechnie stosuje się w tego typu instalacjach IK08 i niższe, wnosimy o dopuszczenie do zastosowania opraw o stopniu odporności mechanicznej IK min 08 lub wskazaniu trzech producentów, którzy spełniają wytyczne przetargowe.
- W ramach postępowań przetargowych wskazać należy trzy kluczowe parametry, które pozwolą na uznanie równoważności oferowanych produktów. Zakładamy, że w przypadku oświetlenia obiektu sportowego będą to np. sumaryczna moc instalacji (nie większa niż projektowa), wymagany normą poziom natężenia i równomierności, wskaźniki GR? Oczywiście z zapewnieniem, że dane oprawy spełnią wymagania w zakresie ich zastosowania na masztach, w zakresie wag i powierzchni bocznych.
- Powszechnie stosowaną temperaturą barwową w oświetleniu sportowym są

neutralna biała (4000K) i zimna biała, stadionowa (5700K). Na obszarach otwartych racjonalnym będzie wprowadzenie zmiany i dopuszczenie do zastosowania temperatury neutralnej 4000K. Warianty zimne będą uciążliwe dla mieszkańców okolicznych zabudowań.

- Czy Zamawiający będzie wymagał zastosowania systemu sterowania pozwalającego na regulację strumienia z opraw, np. do poziomów 100%, 75%, 50%, 0%? Stosując markowe produkty tego typu funkcjonalności gwarantowane są w zasadzie w cenie opraw, a korzyści z ich zastosowania będą wpływały znacząco na pobór energii elektrycznej jak i żywotność systemu oświetleniowego.
- Czy Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z kartami katalogowymi certyfikatów ENEC / ENEC Plus, które potwierdzają deklarowane parametry elektrotechniczne? Większość renomowanych producentów certyfikuje swoje oprawy na znak jakości. Wymaganie przedłożenia dokumentu ENEC nie ogranicza konkurencyjności, będzie wyrazem dbałości o jakość produktów przewidzianych do zabudowania na inwestycji.

Pytanie 3

W odniesieniu do zapisów zwartych w SWZ pkt. 7.2 określających warunki udziału w postępowaniu Lp.2 Zdolność techniczna lub zawodowa ust.2 litera b – z faktu, że przedmiotowa realizacja zamówienia pn. Wymiana oświetlenia boisk sportowych przy hali sportowej w Szczercowie odbywać się będzie na instalacjach elektrycznych z możliwością całkowitego odłączenia napięcia od sieci zasilającej a tym samym bezpiecznego wykonywania prac, prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego wymaganych uprawnień do prac pod napięciem (PPN eksploatacyjne) z uwagi na brak zagrożeń dla których takie uprawnienia są wymagane.

Pytanie 4

Czy Zamawiający może udostępnić projekty boisk, na których ma być realizowana wymiana oświetlenia w formatach CAD lub DWG?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1.

1. § 8 ust. 1 Wzoru umowy, otrzymuje brzmienie: „Wykonawca jest obowiązany zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu Umowy i

zadeklarowania gotowości do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru końcowego umożliwiające ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów. Skutki zaniechania tego obowiązku lub zwłoki w zgłoszeniu będą obciążać Wykonawcę”.

2. § 8 ust. 3 oraz § 8 ust. 5 Wzoru umowy - Nie wyrażamy zgody.

3. § 11 ust. 1 pkt 3) Wzoru umowy, otrzymuje brzmienie: „z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto”.

4. w § 11 Wzoru umowy dodano pkt. 1¹ o następującej treści: „Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto”

5. § 11 ust. 2 Wzoru umowy, otrzymuje brzmienie: „W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Stronę może ona dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny”.

6. § 13 ust. 3 pkt 2) Wzoru umowy – Nie wyrażamy zgody.

7. § 13 ust. 3 pkt 3) Wzoru umowy - Nie wyrażamy zgody.

8. § 13 ust. 3 pkt 4) Wzoru umowy - Nie wyrażamy zgody.

W załączeniu aktualny wzór umowy.

Ad. 2.

1. Zamawiający dopuści wykonawcę który będzie dysponował co najmniej 4 (czterema) osobami posiadającymi ważne badania umożliwiające prace na wysokości powyżej 3 metrów w tym min. 2 (dwoma) osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV , zgodnie ze zmianami zdolności technicznej i zawodowej w SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza materiały, urządzenia lub technologie równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej równych lub wyższych

(tzn. nie gorszych) od wskazanych i stanowiących opis przedmiotu zamówienia. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego leży po stronie Wykonawcy.

Wyższy stopień IK wskazuje na użycie komponentów w produkcji opraw o wyższych parametrach wytrzymałościowych. Wskazana energia uderzeń przez Wykonawcę 10J jest testem do określenia stopnia IK. Zamawiający wymaga zastosowania opraw o stopniu min. IK09 lub wyższym. Zamawiający nie może sugerować Producentów opraw. Wg wiedzy Zamawiającego na rynku istnieje więcej niż trzech Producentów oferujących oprawy sportowe o min IK09 lub wyższym.

Parametry techniczne i fotometryczne opraw równoważnych zostały opisane w dokumentacji przetargowej – patrz: zał nr 1 oraz we wcześniejszych wyjaśnieniach Zamawiającego w tym postępowaniu.

Zamawiający wymaga zastosowanie opraw o temperaturze barwowej 5000K (tolerancja +/-300K).

Zamawiający nie wymaga systemu sterowania pozwalającego na redukcję mocy systemu oświetleniowego.

Zamawiający nie wymaga certyfikatów ENEC/ENEC plus.

Ad. 3. Warunki udziału w postępowaniu: dysponowanie co najmniej 4 (czterema) osobami posiadającymi ważne badania umożliwiające prace na wysokości powyżej 3 metrów w tym min. 2 (dwoma) osobami posiadającymi ważne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, zgodnie ze zmianami zdolności technicznej i zawodowej w SWZ.

Ad.4. Zamawiający nie posiada projektów boisk, na których ma być realizowana wymiana oświetlenia w formatach CAD lub DWG.

Zamawiający

Marek Kowal