

LEGENDA:
w – wodociąg

Rzędne terenu / włazu studni	112.81	112.41	111.98	111.71	111.27	110.87	110.30	109.96	109.56	109.69	109.67
Zagłębienie kanału [m]	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	1,12	1,27	1,27
Rzędna dna kanału / studni	111.51	111.11	110.68	110.41	109.97	109.57	109.00	108.66	108.44	108.42	108.40
Spadki, długości	I=1,33% L=30,0m	I=1,98% L=21,7m	I=2,21% L=12,2m	I=1,95% L=22,8m	I=1,47% L=27,2m	I=1,26% L=45,4m	I=0,85% L=40,0m	I=0,51% L=43,3m	I=0,43% L=4,8m	I=0,48% L=4,2m	
Pikietaż drogowy [km]	1+963,20	1+993,22	2+015,75	2+028,86	2+052,80	2+079,98	2+125,34	2+164,96	2+207,79	2+210,26	2+214,41

UWAGA:

Przed przystąpieniem do robót należy zweryfikować rzędne dna istniejących studni kontrolnych. W obrębie zbliżenia projektowanej kanalizacji deszczowej do istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać "ręczne" przekopy kontrolne.
W przypadku kolizji wysokościowej proj. kolektora kd z istniejącym uzbrojeniem terenu należy poinformować o tym Inwestora, Gestora i Projektanta celem uzgodnienia sposobu rozwiązania kolizji.

OBIEKT : Rozbudowa drogi powiatowej nr 2954W Wilkanowo (dr. powiatowa nr 2953W) - Gródkowo na odcinku od km 0+000 do km 2+227 o długości 2,227 km	**STADIUM : PT**
INWESTOR : Zarząd Powiatu Płockiego **ul. Bielska 59** **09-400 Płock**	**BRANŻA: WOD-KAN**
	SKALA 1 :100/1000
Nazwa rysunku: **Profil kolektora kanalizacji deszczowej**	**RYS. NR 9**
	WARSZAWA, 03.2023r.
Projektant, branża wod-kan: inż. Tomasz Gałazin UPR. PROJ. NR MAZ/0199/POOS/08	
Sprawdzający, branża wod-kan: mgr inż. Ireneusz Onopiuk UPR. PROJ. NR MAZ/0209/POOS/08	