

Gmina Szczerców

ul. Pułaskiego 8

97-420 Szczerców

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy
Szczerców.

Numer referencyjny: RI.4.7013.18.1.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Szczerców**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający na etapie składania ofert z załącznikami będzie wymagał składania przedmiotowych środków dowodowych?

Jeżeli tak, to proszę o ich wskazanie.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w postaci wybudowania lub zmodernizowania czyli wymiany co najmniej 200 opraw oświetleniowych na oprawy w technologii LED, poprzez przedstawienie dowodu na

wykonanie robót, w ramach których na podstawie jednej umowy wykonano dwa zadania: 1. polegające na modernizacji oświetlenia ulicznego w liczbie ponad 90 szt. opraw 2. polegające na budowie linii kablowych oświetlenia ulicznego w liczbie ponad 110 szt.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający wymaga przedmiotowych środków dowodowych? Jeśli tak, to jakich?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający zgodnie z OPZ wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Przedmiotowe środki dowodowe:

- a. Deklaracja CE oraz RoHS od producenta,
- b. Karta katalogowa opraw,
- c. Raport z badania IK i IP z certyfikowanego laboratorium,
- d. Instrukcja montażu opraw,
- e. Raport LM - 80 zastosowanych diod LED, dla temperatur referencyjnych, wraz z prognozą trwałości strumienia światła zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM -21, potwierdzający trwałość strumienia światła oprawy ulicznej o najniższej trwałości spośród oferowanych opraw ulicznych, mierzoną parametrem L90 dla opraw oświetlenia ulicznego,
- f. Obliczenia fotometryczne,
- g. Rozsył światła oferowanych opraw oświetleniowych w formie elektronicznej bazy danych tj. plików LDT, EVO lub równoważne umożliwiające na ich podstawie dokonanie wyliczeń parametrów oświetleniowych drogi w ogólnodostępnym programie komputerowym do wspomagania obliczeń.
- h. Wypełniony Załącznik - Tabela parametrów opraw.

Ad. 2. Zamawiający nie wyraża zgody.

Ad. 3. Odpowiedź znajduje się w pkt. Ad. 1.

Zamawiający

Marek Kowal