

Gmina Woźniki

Rynek 11

42-289 Woźniki

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Woźniki.

Numer referencyjny: FZ 271.35.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 3

Zamawiający, **Gmina Woźniki**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 5

Prosimy o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytania:

1. Wnosimy o dopuszczenie opraw z regulacją w zakresie od -15° do $+15^{\circ}$ co 5° dla montażu na słupie oraz na wysięgniku, co łącznie daje regulację w zakresie -15° do $+105^{\circ}$ oraz jednocześnie umożliwiającą montaż opraw zgodnie z projektem oświetleniowym spełniającym wszystkie wymagania stawiane przez normę PN-EN 13201:2016.
2. Zamawiający wymaga, aby oprawy posiadały "deklarację środowiskową PEP zgodnie z ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019, potwierdzoną przez uprawnioną jednostkę badawczą" Należy zauważyć, że deklaracje środowiskowe PEP

są stosunkowo nowymi regulacjami na rynku i w związku z tym aktualnie działający operatorzy (czyli uprawnione jednostki badawcze) nie działają w sposób jednakowy a informacje, których wymagają od producentów są zupełnie inne tak jakościowo jak i ilościowo. Nie ma możliwości porównania deklaracji od dwóch różnych operatorów. Co więcej, dane zawarte w deklaracji nie są przez Zamawiającego w żaden sposób oceniane, stąd brak przesłanek do podawania danych niezgodnych ze stanem faktycznym. W takim wypadku nie ma również potrzeby potwierdzania tych danych przez "uprawnioną jednostkę". Warto również mieć na uwadze, że obecnie uprawnione jednostki w większości przypadków potwierdzają deklaracje na podstawie informacji uzyskanych od producenta, nie są one faktycznie weryfikowane.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie wymogu potwierdzenia deklaracji przez uprawnioną jednostkę. Stanowi on jedynie dodatkowy, zbędny koszt podwyższający cenę oprawy.

3. Wnosimy o usunięcie zapisu "Zmiana sposobu montażu odbywa się bez konieczności zdejmowania oprawy (odseparowania uchwytu od korpusu)", gdyż przy zmianie montażu z bezpośredniego na wysięgnik i tak trzeba zdemontować samą oprawę.

4. Zamawiający z jednej strony wymaga aby "CMS oraz Gateway były zgodne z certyfikacją TALQ", a jednocześnie "Bezpośredniej komunikacja sterowników z serwerem, bez urządzeń pośredniczących jak np. sterowniki centralne, bramki, itp." Wnosimy o wyjaśnienie czy należy stosować bramki (Gateway) zgodne z TALQ czy też komunikacja ma być bezpośrednia za pomocą LTE. W przypadku komunikacji LTE nie ma również możliwości "Bezpośredniej i bezprzewodowej komunikacja pomiędzy sterownikami".

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający podtrzymuje zapis jako zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych. Realną potrzebą Zamawiającego jest dostosowanie położenia oprawy do istniejących konstrukcji nośnych oraz w przypadku rozbudowy układu drogowego np. o ścieżki rowerowe, chodniki, dostosowanie układów optycznych do bieżących warunków drogowych poprzez mechaniczną zmianę ustawienia oprawy a nie jej całkowitą wymianę. Rozszerzając konkurencyjność, Zamawiający dopuszcza rozwiązania w których wymagany zakres regulacji kąta nachylenia będzie realizowany za pomocą

dedykowanego, niezintegrowanego przegubu. W takiej sytuacji wymagany będzie raport dla przegubu na zgodność z normą PN-EN 60068-2-6 lub równoważną dla oferowanych wersji opraw (z uwzględnieniem ich wagi oraz parametrów aerodynamicznych).

Ad. 2. Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz Gospodarki Odpadami i Zapobiegania Powstawania Odpadów (GOZPO), Zamawiający ma obowiązek monitorowania wszystkich potencjalnych ilości odpadów jakie mogą powstawać w wyniku przeprowadzanych inwestycji. Dlatego, na podstawie art. 102 ustawy Pzp Zamawiający zobowiązany jest do weryfikacji oferowanych materiałów, produktów lub usług w tym również w zakresie parametrów i wartości określających poziom oddziaływania inwestycji na środowisko, klimat oraz powstawanie odpadów. Według wiedzy Zamawiającego wymóg odnoszący się do potwierdzenia przez uprawnioną jednostkę nie jest nadmiarowy i jest podyktowany konieczną weryfikacją rzetelności danych. W Polsce oraz Europie jest wiele uprawnionych do tego jednostek np. Instytutu Techniki Budowlanej z Warszawy.

Mając na uwadze powyższe oraz wymagania dotyczące dbałości o środowisko, wymóg posiadania przez Wykonawcę deklaracji środowiskowych potwierdzonych przez uprawnioną jednostkę badawczą, opracowanych zgodnie z normami ISO 14040:2006 oraz EN 15804:2012 + A2:2019 lub równoważnymi dokumentami jest uzasadniony i wynika również z ustawy Pzp.

Ad. 3. Wymóg ten podyktowany jest potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizowanie ryzyka przypadkowego upadku oprawy. Zamawiający dopuszcza jednak rozwiązania w których zmiana sposobu montażu wymaga odseparowanie uchwyty od korpusu oprawy pod warunkiem przedstawienia wraz z ofertą raportu z badań wykonanego przez akredytowane laboratorium dla testów wibracyjnych zgodnie z normami ANSI C 136-31 (2018). - uchwyt montażowy musi spełniać wymagania dla procedury IEC 3G.

Ad. 4. Zamawiający wyjaśnia, iż wprowadzone pojęcia Gateway (tj. sterowniki na gniazda Zhaga D4i do komunikacji z serwerem) oraz CMS (tj. system centralnego zarządzania) wynikają z oficjalnej nomenklatury jaką posługuje się Konsorcjum TALQ. Wymagania dla systemu sterowania należy analizować w całości, a nie osobno dla poszczególnych punktów. W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia, że ze względu na regulamin programu bezpośrednia komunikacja sterowników lub grupy

sterowników z serwerem musi odbywać się bez urządzeń pośredniczących wyniesionych poza oprawę jak np. HUB, sterowniki centralne, stacje bazowe itp. Zamawiamy podtrzymuje wymóg bezpośredniej i bezprzewodowej komunikacji pomiędzy sterownikami niezależnie od sposobu ich zasilania

Zamawiający
Z up. Burmistrza Woźnik
Tomasz Nowicki