

Skalmierzyce, 22 lipca 2024 r.

ZP.271.15.2024

**Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy i Miasta Nowe  
Skalmierzyce.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:**

W związku z ogłoszonym przetargiem na realizację zadania pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” oraz postawionymi wymogami odnośnie posiadania wiedzy i doświadczenia zwracamy się z następującymi wnioskami i pytaniami: Zamawiający w punkcie 7.2 SWZ postawił następujące warunki dotyczące zdolności technicznej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w tym jedną w formule zaprojektuj i wybuduj o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą poniższy zakres prac: - wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej, - wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 200m<sup>3</sup>, - wykonanie odwiertu i uzbrojenia studni głębinowej.

Wnosimy o:

1. Wydłużenie okresu, w jakim Wykonawca wykonał zadania potwierdzające warunek zdolności technicznej lub zawodowej z pięciu do siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert. Pozwoli to z pewnością większej liczbie wykonawców złożyć oferty w przedmiotowym postępowaniu i tym samym przyczyni się do wzrostu konkurencyjności postępowania.

2. Jako, że w ostatnich latach zdecydowana większość zadań dotyczących budowy stacji uzdatniania i wykonywania odwiertów studni głębinowych była realizowana odrębnie od zadań dotyczących budowy lub modernizacji instalacji uzdatniania wody wnosimy o sformułowanie wymagań w zakresie zdolności technicznej w następujący sposób: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich siedmiu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w formule zaprojektuj i wybuduj, o wydajności technologicznej minimum 60 m<sup>3</sup>/h i obejmujące poniższy zakres prac: a) wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej, b) wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 200m<sup>3</sup>, c) wykonanie odwiertu i uzbrojenia studni głębinowej. Wymogi postawione w ustępach a), b) i c) mogą być spełnione w ramach realizacji jednego, dwóch lub trzech zadań, z zastrzeżeniem, iż każde z tych zadań spełnia warunek nadrzędny, postawiony powyżej (budowa/przebudowa/rozbudowa stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w formule zaprojektuj i wybuduj, o wydajności technologicznej minimum 60 m<sup>3</sup>/h każda) Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszego wniosku i wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji do SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – wykonania robót budowlanych :

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej:

1) dwie roboty budowlane polegające na budowie/ przebudowie/ rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2000000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedną w formule zaprojektuj i wybuduj, o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą wykonanie:

- wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej,
- wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 150m<sup>3</sup>,

2) jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie odwiertu i uzbrojenia studni głębinowej.

Wymóg postawiony w pkt 2 może być spełniony w ramach realizacji robót wskazanych w pkt 1.

## **Pytanie 2:**

Szanowni Państwo, w związku z planowanym przystąpieniem do postępowania pn.: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” (ZP.271.15.2024) niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy w celu dopuszczenia większej liczby Wykonawców, a tym samym zwiększenia konkurencyjności złożonych ofert Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (referencje), jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w tym

jedną o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą poniższy zakres prac:

- wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej,
- wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 200m<sup>3</sup>.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wymaga, aby Wykonawca miał doświadczenie w zakresie robót budowlanych realizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający informuje również, iż modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – wykonania robót budowlanych :

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej:

1) dwie roboty budowlane polegające na budowie/ przebudowie/ rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2000000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedną w formule zaprojektuj i wybuduj, o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą wykonanie:

- wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej,
- wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 150m<sup>3</sup>,

2) jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie odwiertu i uzbrojenia studni głębinowej.

Wymóg postawiony w pkt 2 może być spełniony w ramach realizacji robót wskazanych w pkt 1.

### **Pytanie 3:**

Jako Wykonawca ubiegający się o udzielenie ww. zamówienia prosimy o zmianę punktu 7.2. SWZ, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej: „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w tym jedną w formule zaprojektuj i wybuduj o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą poniższy zakres prac:

- wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej,
- wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 200m<sup>3</sup>,
- wykonanie odwiertu i uzbrojenia studni głębinowej.”

na zapis:

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w tym jedną w formule zaprojektuj i wybuduj o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą poniższy zakres prac:

- wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej,
- wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności

minimum 150m<sup>3</sup>,

- wykonanie odwiertu lub regeneracji istniejącej studni głębinowej,
- wykonanie uzbrojenia lub wymianie uzbrojenia istniejącej studni głębinowej.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – wykonania robót budowlanych :

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej:

1) dwie roboty budowlane polegające na budowie/ przebudowie/ rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2000000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedną w formule zaprojektuj i wybuduj, o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą wykonanie:

- wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej,
- wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 150m<sup>3</sup>,

2) jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie odwiertu i uzbrojenia studni głębinowej.

Wymóg postawiony w pkt 2 może być spełniony w ramach realizacji robót wskazanych w pkt 1.

**Pytanie 4:**

W związku z chęcią przystąpienia do przetargu pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce” Wnosimy o zmianę warunku udziału dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej , a tym samym o zmianę

zapisów SWZ, a w szczególności pkt 7.2 Warunki udziału w postępowaniu: „Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda, w tym jedną w formule zaprojektuj i wybuduj o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą poniższy zakres prac: - wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej, - wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 200m<sup>3</sup>, - wykonanie odwiertu i uzbrojenia studni głębinowej.” Jako Wykonawca, zwracamy uwagę na fakt, iż zakres prac podczas realizacji stacji uzdatniania wody jest różny, w zależności od potrzeb inwestora. Czasami do wykonania jest stacja uzdatniania wody wraz z zbiornikiem retencyjnym, a czasami wykonanie stacji uzdatniania wody i tylko uzbrojenie studnia, ponieważ odwiert był wykonany wcześniej, a innym razem wydajność stacji jest mniejsza. Dlatego – w celu zwiększenia konkurencyjności i zwiększenia ilości oferentów wnosimy o zmianę zapisów SWZ i nadanie jej brzmienia:

„Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty: a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie/ rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2000000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedną w formule zaprojektuj i wybuduj o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej; b) wykonał minimum jedną robotę polegającą na wykonaniu zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 200m<sup>3</sup>; c) wykonał odwiert i uzbrojenie studni głębinowej.”

Powyższe zmiany nie umniejszają doświadczenia Wykonawcy, ponieważ nie wpływają na sposób prowadzenia robót i na zdolność Wykonawcy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż modyfikuje warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej – wykonania robót budowlanych :

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli: w okresie ostatnich dziesięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonał w sposób należyty co najmniej:

1)      dwie roboty budowlane polegające na budowie/ przebudowie/ rozbudowie stacji uzdatniania wody o wartości co najmniej 2000000,00 zł brutto każda, w tym co najmniej jedną w formule zaprojektuj i wybuduj, o wydajności technologicznej minimum 60m<sup>3</sup>/h obejmującą wykonanie:

- wykonanie kompletnego w pełni automatycznego układu technologii uzdatniania wody, opartego na filtracji ciśnieniowej z orurowaniem SUW wykonanym ze stali nierdzewnej,
- wykonanie zbiornika retencyjnego (wyrównawczego) wody uzdatnionej o pojemności minimum 150m<sup>3</sup>,

2)      jedną robotę budowlaną obejmującą wykonanie odwiertu i uzbrojenia studni głębinowej.

Wymóg postawiony w pkt 2 może być spełniony w ramach realizacji robót wskazanych w pkt 1.

**Pytanie 5:**

Dzień dobry W związku z chęcią przystąpienia do przedmiotowego postępowania oraz mając na uwadze panujący aktualnie okres urlopowy – co utrudnia przygotowanie oferty, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu



składania ofert min. do dnia 05.08.2024. Wydłużenie terminu pozwoli przygotować kompletną i rzetelną ofertę cenową.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż wydłuża termin składania ofert do 6.08.2024 r., godzina 09.00

Jerzy Łukasz Walczak  
Burmistrz Gminy i Miasta  
Nowe Skalmierzyce