

LEGENDA:

- FEH2001 – sygnalizoctor FEH2001 + 2x transformator FLM1000 nr 1 – zasilanie układu, nr 2 – wysterowanie do lampki w pom. nadrzędnym – montaż nad drzwiami
- FIM1320 – buczek z lampką – czerwony sygnalizacja zadziałania sys. przyzywowego w toalecie – montaż nad drzwiami
- FIM1210 – buczek z lampką – żółty sygnalizacja zadziałania sys. przyzywowego w toalecie – montaż nad drzwiami
- FAP2002 – buczek z lampką – żółty sygnalizacja zadziałania sys. przyzywowego w toalecie – montaż nad drzwiami
- FAP2001 – kasownik, montaż przy drzwiach
- – wielodetektorowa czujka dymu i ciepła
- AFG-3 – wielodetektorowa czujka dymu i ciepła na stropie właściwym z wspornikiem zadziałania
- Y – ręczny ostrzegacz pożarowy
- – sygnalizator optyczno-akustyczny
- – element we/wy
- – czujka temperatury
- ZSP – zasilacz buforowy prąd max=3A aku. 18Ah
- – trzymacz drzwiowy 1000N
- AFG-3 – centrala sterująca trzymaczami



NOTATKI:

PODPIS:

PRACOWANIA PROJEKTOWA:	EL-DAM DAMIAN ŚLIPEK Ul. Jana Pawła II 84J 98 - 200 Sieradz damian.slipek@eldam.com.pl
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA
INWESTOR:	Szpital Wojewódzki Im. Prymasa Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. Armii Krajowej 7
NAZWA PROJEKTU:	PRZEBUDOWA LEWEJ STRONY PARTERU BUDYNKU "A" Z UWZGLĘDNIENIEM ZORGANIZOWANIA ZAKŁADU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ DZIENNEJ
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja przyzywowa i trasy kablowe, system sygnalizacji pożaru
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Damian Ślipek upr. bud. LOD/1393/PWOE/10
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	inż. Michał Podlaślak

PODPIS:

SKALA:	REWIZJA:	FORMAT:	DATA:	NR RYS:
1:100	–	(297x650)	IV.2022	PT-E.03