

| BILANS WENTYLACYJNY |         |                           |              |          |          |            |             |     |                         |     |                       |
|---------------------|---------|---------------------------|--------------|----------|----------|------------|-------------|-----|-------------------------|-----|-----------------------|
| Nr. centrali        | Nr pom. | Rodzaj pom.               | Powierzchnia | Wysokość | Kubatura | Ilość Osób | Nawiew      |     | Wywiew                  |     | Uwagi                 |
| -                   | -       | -                         | m2           | m        | m3       | os.        | m3/h        | w/h | m3/h                    | w/h |                       |
| PARTER              |         |                           |              |          |          |            |             |     |                         |     |                       |
|                     | 1.1     | Wiatrołap                 | 20,50        | 3,5      | 71,8     | -          | -           | -   | -                       | -   | -                     |
| Centrala 1          | 1.2     | Pom. kasy                 | 10,34        | 3,5      | 36,2     | 1,0        | 30,0        | 0,8 | 30,0                    | 0,8 | il. osób 30m3/h / os. |
| Centrala 1          | 1.3     | pokój obsługi interesanta | 14,43        | 3,5      | 50,5     | 2,0        | 60,0        | 1,2 | 60,0                    | 1,2 | il. osób 30m3/h / os. |
| Centrala 1          | 1.4     | Hol                       | 60           | 3,5      | 210,0    | -          | 210,0       | 1,0 | 140,0                   | 1,0 | il. wymian            |
| Centrala 1          | 1.5     | Biuro podawcze            | 15,1         | 3,5      | 52,9     | -          | -           | -   | -                       | -   | -                     |
| Centrala 1          | 1.6     | Aneks kuchenny            | 6,54         | 3,5      | 22,9     | -          | z pom. 1.7  |     | 50,0                    | 2,0 | il. wymian            |
| Centrala 1          | 1.7     | Sala konferencyjna        | 75,64        | 3,5      | 264,7    | 30,0       | 900,0       | 3,4 | 850,0                   | 3,4 | il. osób 30m3/h / os. |
| Centrala 2          | 1.8     | Umywalnia - SP            | 17           | 3,5      | 59,5     | -          | z pom 1.9   |     | 400,0                   | 6,7 | przybór               |
| Centrala 2          | 1.9     | Szatnia - SP              | 12,85        | 3,5      | 45,0     | 15,0       | 400,0       | 8,9 | 400,0                   | 8,9 | -                     |
| Centrala 1          | 1.10    | Komunikacja               | 5,27         | 3,5      | 18,4     | -          | 100,0       |     | z pom 1.12 1.13         |     | -                     |
| Centrala 1          | 1.11    | Szatnia                   | 4,62         | 3,5      | 16,2     | -          | z pom. 1.4  |     | 70,0                    | 4,0 | -                     |
| Centrala 1          | 12      | WC - męskie               | 4,65         | 3,5      | 16,3     | -          | z pom 1.10  |     | 50,0                    | 3,1 | -                     |
| Centrala 1          | 13      | WC - damskie              | 5,07         | 3,5      | 17,7     | -          | z pom 1.10  |     | 50,0                    | 2,8 | -                     |
| PIĘTRO              |         |                           |              |          |          |            |             |     |                         |     |                       |
| Centrala 3          | 2.1     | Klatka schodowa           | 15,40        | 3        | 46,2     | -          | -           | -   | -                       | -   | -                     |
| Centrala 3          | 2.2     | Komunikacja               | 51,78        | 3        | 155,3    | -          | 160,0       | 1,0 | z pom. 2.12, 2.13, 2.14 |     | il. wymian            |
| Centrala 3          | 2.3     | Biuro sekretarza          | 18,20        | 3        | 54,6     | 2,0        | 60,0        | 1,1 | 60,0                    | 1,1 | il. osób 30m3/h / os. |
| Centrala 3          | 2.4     | Sekretariat               | 24,70        | 3        | 74,1     | 2,0        | 60,0        | 0,8 | 60,0                    | 0,8 | il. osób 30m3/h / os. |
| Centrala 3          | 2.5     | Biuro Wójta               | 22,04        | 3        | 66,1     | 7,0        | 210,0       | 3,2 | 210,0                   | 3,2 | il. osób 30m3/h / os. |
| Centrala 3          | 2.6     | Biuro                     | 22,00        | 3        | 66,0     | 2,0        | 60,0        | 0,9 | 60,0                    | 1,2 | przybór               |
| Centrala 3          | 2.7     | Biuro                     | 26,95        | 3        | 80,9     | 2,0        | 60,0        | 0,7 | 60,0                    | 1,2 | il. osób 30m3/h / os. |
| Centrala 3          | 2.8     | Biuro                     | 22,30        | 3        | 66,9     | 2,0        | 60,0        | 0,9 | 60,0                    | 1,2 | il. osób 30m3/h / os. |
| Centrala 3          | 2.9     | Archiwum                  | 12,42        | 3        | 37,3     | -          | 80,0        | 2,0 | 80,0                    | 2,0 | il. wymian            |
| Centrala 3          | 2.10    | Biuro archiwisty          | 9,54         | 3        | 28,6     | -          | 30,0        | 1,0 | 30,0                    | 1,0 | il. wymian            |
| Centrala 3          | 2.11    | Serwerownia               | 7,84         | 3        | 23,5     | -          | -           | -   | -                       | -   | -                     |
| Centrala 3          | 2.12    | Pom. porządkowe           | 5,95         | 3        | 17,9     | -          | z pom. 2.2. |     | 30,0                    | 1,7 | -                     |
| Centrala 3          | 2.13    | WC damski                 | 5,00         | 3        | 15,0     | -          | z pom. 2.2. |     | 50,0                    | 3,3 | -                     |
| Centrala 3          | 2.14    | WC męski                  | 4,65         | 3        | 14,0     | -          | z pom. 2.2. |     | 80,0                    | 5,7 | -                     |
| Centrala 3          | 2.15    | Pom. socjalne             | 21,20        | 3        | 63,6     | -          | 130,0       | 2,0 | 130,0                   | 2,0 | -                     |

| Urządzenia | Strefy |  | Nawiew | Wywiew | Opory | Temp. Naw. Zimą | Temp. Naw. Latem | Wymiennik | Uwagi                   |
|------------|--------|--|--------|--------|-------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------|
| Centrala 1 |        |  | 1300   | 1130   | 250   | 22              | -                | obrotowy  | magrzewnica elektryczna |
| Centrala 2 |        |  | 400    | 400    | 200   | 24              | -                | krzyżowy  | magrzewnica elektryczna |
| Centrala 3 |        |  | 910    | 620    | 250   | 22              | -                | obrotowy  | magrzewnica elektryczna |