



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.

Ldz. TT/118-24/KW/24/.....

14-06-2024

E. Pawłowska

[Signature]

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. dn.	11-06-2024
Złożono osobiście	
Podpis	<i>[Signature]</i>
Nr ewidencyjny	IRE 19240

URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 12-06-2024

L.dz. 1288 DS

Kędzierzyn – Koźle, dnia 5 czerwca 2024

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji

Remontów i Eksploatacji

ul. Grzegorza Piramowicza 32

47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: Wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odcinka ul. Marii w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie infrastruktury drogowej na terenie gminy”.

W odniesieniu do wniosku - pisma znak IRE-DS.7011.8.2024.EP z dnia 16 maja 2024r. (wpływ w dn. 24 maja br.) w sprawie informacji o infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej oraz określenia warunków odprowadzania wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Marii (odcinek drogi od istniejącego budynku nr 8 do ul. Aleksandra Fredry) – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informują j.n.:

1. W zakresie urządzeń wodociągowych:

- W pasie drogowym ul. Marii na odcinku od istniejącego budynku nr 8 do ul. Aleksandra Fredry występuje sieć wodociągowa o średnicy \varnothing 110 mm, która wykonana jest z rur PVC (zaznaczonej na złączonym planie sytuacyjnym kolorem niebieskim). Wyżej wymieniona sieć wodociągowa została wykonana w latach dziewięćdziesiątych. Na chwilę obecną nie wymaga wymiany.

2. W zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej:

- W pasie drogowym ul. Marii (działka nr 569/117, obręb Cisowa) występuje sieć kanalizacji sanitarnej \varnothing 200 mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej \varnothing 160 mm, które wykonane są do granicy działek budowlanych (zaznaczonych na złączonym planie sytuacyjnym kolorem pomarańczowym). Wyżej wymienione urządzenia kanalizacji sanitarnej zostały wybudowane w 2017 roku. W obrębie działek 547/2 i 548/12, obręb Cisowa nie występują urządzenia kanalizacji sanitarnej.

3. W zakresie urządzeń kanalizacji deszczowej:

- W pasie drogowym ul. Marii nie występują urządzenia kanalizacji deszczowej. Najbliżej urządzenia kanalizacji deszczowej \varnothing 500 mm występują na skrzyżowaniu ul. Marii z ul. Urszuli.
- W celu odwodnienia pasa drogowego ul. Marii na odcinku od istniejącego budynku nr 8 do ul. Aleksandra Fredry należy w pierwszej kolejności wybudować urządzenia kanalizacji deszczowej od wymienionego miejsca w pkt. 3a do istniejącego budynku nr 8 przy ul. Marii zgodnie z opracowaną na zlecenie Gminy Kędzierzyn-Koźle dokumentacją projektową pn. „Dokumentacja kanalizacji ściekowej na obszarze gminy Kędzierzyn-Koźle (uzupełnienia): zadanie nr 2 – Dokumentacja kanalizacji deszczowej zlewni ul. Brzechwy (oś. Cisowa)” z uwzględnieniem wprowadzonej w 2019 roku zmiany w zakresie głębokości posadowienia i średnicy projektowanego kanału deszczowego w pasie drogowym ul. Marii.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 149.573.500

BNP Paribas
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210
58 1750 1194 0000 0000 2695 0945

ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę

www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl

- c. Po wybudowaniu powyższych urządzeń kanalizacji deszczowej można przewidzieć ich dalszą rozbudowę na odcinku ul. Marii od istniejącego budynku nr 8 do ul. Aleksandra Fredry.
- d. Nadmienia się, że odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Marii od istniejącego budynku nr 8 do ul. Aleksandra Fredry został ujęty w dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2019 przez jednostkę projektową TBA sp. z o.o. pl. M.J. Piłsudskiego 5A/12, 44-100 Gliwice dla inwestora zadania KK Real Estate sp. z o.o. w celu odwodnienia osiedla domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i wolnostojącej przy ul. Aleksandra Fredy – Zakątek.

Załącznik:

- 1. Plan sytuacyjno – wysokościowy z zaznaczonymi urządzeniami wodociągowymi oraz urządzeniami kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Marii - opatrzony klauzulą opiniującą – 1 szt.

Otrzymują:

1. Adresat

2. DT.TT. a/a.

WZ.MW.KB./AR – 70 -2024

PREZES ZARZĄDU

Barbara Ermisch-Lipniacka

