



ZP.271.1.20.2025.DM

Kędzierzyn-Koźle, 11.04.2025 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
zainteresowani udziałem
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji
pn.: ***Budowa przyszkolnej hali sportowej wraz z boiskiem wielofunkcyjnym przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9, oś. Śródmieście - w ramach realizacji programu OLIMPIA.***

- A.** Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 4 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320*) – dalej jako ustawa Pzp odpowiada na pytania dotyczące treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 09.04.2025. (Zestaw nr 25), 09.04.2025, (Zestaw nr 26), 09.04.2025, (Zestaw nr 27), 10.04.2025 (Zestaw nr 28) w następującym zakresie:

Zestaw pytań nr 25 z dnia 09.04.2025r.

Proszę o podanie w metrach kw oczekiwanej przez zamawiającego powierzchni sceny mobilnej. Dostarczone przez zamawiającego materiały nie precyzują jej powierzchni a scena składa się z powtarzalnych elementów które może nie skonfigurować w wielkości odpowiadającej zamiar Zamawiającemu.

Odpowiedź

Specyfikacja sceny znajduje się w projekcie w opis architektury str. 23 opisu.

Zestaw pytań nr 26 z dnia 09.04.2025r.

W otrzymanych do zamówienia przedmiarach nie ujęto trybun. Zamieszczono je na rysunku rzut partery Proszę o wyjaśnienie czy zakres ten jest po stronie zamawiającego czy oferenta?

Odpowiedź

W zakres zamówienia wchodzi dostarczenie widowni systemowej.

Zamawiający ponownie zwraca uwagę, że podstawowym elementem określającym zakres zamówienia jest udostępniona przez Zamawiającego dokumentacja projektowa (z wszystkimi jej elementami), a także SWZ, w tym projektowane postanowienia umowy, a przedmiar jest elementem jedynie pomocniczym.

Zestaw pytań nr 27 z dnia 09.04.2025r.

Proszę o wyjaśnienie dotyczące wymaganych przez zamawiającego parametrów drewna na dach. W przedmiarach zawarto informacje że klasa drewna ma być GL30 c a na projekcie jest klasa GL32 c. Zauważa się że z informacji uzyskanych od 3 specjalistycznych dostawców (dokumenty w załączeniu) wynika że drewno w klasie 32 c na polskim rynku jest praktycznie niedostępne potwierdza to również materiał prasowy link <https://tbf.net.pl/aktualnosci/drewno-konstrukcyjne-aktualizacja->

