



Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
Ldz. TT.85.AR.120-50/20-1/...../KW/20

P. Kulpa / Zienkiewicz

URZĄD MIASTA

Kędzierzyn-Koźle

Wydział Inwestycji, Remontów i Eksploatacji

Wpłynęło: 27-03-2020

L.dz. 1021

Kędzierzyn – Koźle, dnia 24 marca 2020



Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
Wydział Inwestycji,
Remontów i Eksploatacji
ul. Grzegorza Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Dotyczy: zadania budżetowego 2020 „PT i przebudowa/budowa ul. 8 Marca”.

W odniesieniu do wniosku – pisma znak IRE-DS.7011.21.6.2020.JK z dnia 9 marca 2020r. (data wpływu w dniu 13 marca 2020r.) w sprawie jw. – Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. informują j.n.:

1. W celu uzbrojenia w urządzenia wodociągowe oraz kanalizacyjne obszaru zaznaczonego na załączonym planie sytuacyjno – wysokościowym – ul. 8 Marca na działkach nr 736, 735, 727/54, 737/2, 727/15, 737/1, 727/25, 727/55, 714, 713, 712/4, 712/1, 712/2 (obwód Sławięcice) należy opracować dokumentację projektową sieci wodnokanalizacyjnych zgodnie z koncepcją pn. „Koncepcja budowy i rozbudowy drogi ul. Twardowskiego – ul. 8 Marca wraz z uzbrojeniem, osiedle Sławięcice w Kędzierzynie -Koźlu”. Zaznacza się, że zgodnie z wyżej wymienioną koncepcją celem właściwego zaopatrzenia w wodę omawianego obszaru, konieczne jest przebudowanie sieci wodociągowej na całej długości ul. 8 Marca (obecnie istniejąca sieć wodociągowa na tym odcinku ma średnicę DN 80 mm).
2. Dokumentację projektową w zakresie urządzeń wodociągowych należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi do projektowania sieci i przyłączy wodociągowych dla MWiK Kędzierzyn-Koźle”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl.
3. Dokumentację projektową w zakresie urządzeń kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy wykonać zgodnie z „Ogólnymi wytycznymi Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. mającymi zastosowanie przy projektowaniu i budowie systemów kanalizacyjnych na terenie miasta Kędzierzynie – Koźlu”, które dostępne są na stronie internetowej www.mwik.com.pl w zakładce „Dla projektanta”.
4. Wydane warunki techniczne podłączenia do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych ważne są przez 3 lata.

Informacja niniejsza nie zwalnia Inwestora z obowiązku dokonania uzgodnienia z naszym Przedsiębiorstwem ostatecznie przyjętych rozwiązań projektowych w omawianym zakresie.

Otrzymują:

1. Adresat
 2. TK w miejscu
 3. DT.TT. a/a.
- WZ.PR.KB./AR – 85 -20

PREZES ZARZĄDU
Barbara Ermisch-Lipniacka

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja
w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle

NIP: 749-000-52-08
Regon: 530553361
KRS: 0000052765
Kapitał Zakładowy: 159.633.000 zł

BGŻ S.A.
O/O Kędzierzyn-Koźle
92 2030 0045 1110 0000 0092 1210
ING Bank Śląski S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
77 1050 1517 1000 0005 0372 5962
PKO BP S.A.
1/O w Kędzierzynie-Koźlu
12 1020 3714 0000 4602 0007 7511

Telefony: 77 480 13 00
BOK: 77 480 13 08, 77 480 13 09
Pogotowie wod.-kan. 994
czynne całą dobę
Fax: 77 544 96 36
www: mwik.com.pl
bip.mwik.com.pl
E-mail: mwik@mwik.com.pl
sekretariat@mwik.com.pl