

L.p.	Opis materiału/ urządzenia	przykładowy producent lub równoważny	Ilość	J.m.
INSTALACJA KLIMATYZACJI				
1.	Jednostki wewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej wraz z nawilżaczami zgodnie z kartą doboru		3	szt.
2.	Jednostki zewnętrzne klimatyzacji precyzyjnej zgodnie z kartą doboru		3	szt.
3.	Moduł do pracy w niskich temperataurach +35 kg R410A		3	kmpl.
4.	PESHEL fi 100 do prowadzenia w gruncie		23	mb.
5.	Rury miedziane dla instalacji klimatyzacji z kształtkami i łącznikami, z materiałami montażowymi, pomocniczymi, obejmami i zawieszami, wraz z izolacją o średnicy:			
	15,9 mm		60	mb
	19,1 mm		60	mb
6.	Zabezpieczenia przejść instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego			
	Zabezpieczenie pożarowe z materiałami pomocniczymi (montaż izolacji z kauczuku, montaż kołnierza ogniochronnego na rurę miedzianą o średnicy:			
	DN 22		6	szt.
	DN 16		6	szt.