

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



ZP.271.1.22.2025.RM

Kędzierzyn-Koźle, 18.04.2025 r.

WSZYSCY WYKONAWCY zainteresowani udziałem w postępowaniu

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn.:

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 w Kędzierzynie-Koźlu (etap III - parter i piwnice)"

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 w zw. z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.*) – odpowiada na pytanie dotyczące treści SWZ, które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 09.04.2025 r.

Zestaw pytań (pytanie) nr 3 z dnia 15.04.2025 r.

Pytanie nr 1: Treść: Model jednostki zewnętrznej ARNU220LTE5 został wycofany z produkcji a jego następcą ARUM220LTE6 ma współczynnik EER=2,8. Proszę o poprawę

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający w ślad za treścią SWZ – informuje, iż ewentualne wskazane przez Zamawiającego w SWZ nazwy własne, znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący.

Wszystkie wskazane w dokumentacji nazwy producentów urządzeń należy rozumieć jako określenie minimalnych parametrów technicznych i standardów jakościowych, a zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń/materiałów równoważnych o parametrach nie niższych niż podane w dokumentacji/tabeli równoważności. Co istotne, urządzenie oferowane przez Wykonawcę musi być równoważne do przedstawionego przez Zamawiającego i musi mieć współczynnik zgodny z załączoną TABELĄ RÓWNOWAŻNOŚCI (*EER min. 3,88*). Tym samym Zamawiający podtrzymuje zapisy treści SWZ (*w tym treści załącznika nr 1A - Załącznik Nr 1A do Formularza oferty -TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI - parametry istotne*).

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia, jako stanowiącą integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu poprzez zamieszczenie niniejszej informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

W imieniu Zamawiającego

Daniel Bul

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych /-/