

Zestawienie pomieszczeń

Nr	Pom.
0.1	Holl wejściowy
0.2	Kancelaria
0.3	Korytarz
0.4	Wiatrołap
0.5	Korytarz
0.6	Wiatrołap
0.7	Pokój socjalny
0.8	Korytarz
0.9	Wiatrołap

LEGENDA

ściana istniejąca

obszar opracowania

obszar poza opracowaniem

LEGENDA:

	Istniejąca oprawa świetlówkowa liniowa – do demontażu	CA	Istniejąca czujka ruchu systemu alarmowego – bez zmian
	Istniejąca oprawa świetlówkowa 60x60 – do demontażu	RCP	Istniejący rejestrator czasu pracy – bez zmian
	Istniejąca oprawa świetlówkowa 60x60 – bez zmian / do przesunięcia		Istniejący manipulator systemu alarmowego – do przeniesienia
AWI	Istniejąca oprawa awaryjna – bez zmian	M	Istniejący monitor bilotematu – do przeniesienia
	Istniejące gniazda DATA 16A/230V i RJ45 – do demontażu lub przeniesienia – jeżeli tak zostało opisane na rysunku	BT 1X RJ HDMI	Istniejące gniazda bilotematu – do przeniesienia
	Istniejący łącznik oświetlenia – do demontażu	M 1X RJ HDMI	Istniejące gniazda monitora bilotematu – do przeniesienia
	Istniejący sygnalizator optyczno akustyczny – bez zmian	K	Istniejące gniazda stanowisk komputerowych – do demontażu
	Istniejący sygnalizator optyczny – bez zmian	PWP	Istniejący przycisk sterowniczy przeciwpożarowego wyłącznika prądu – bez zmian
	Istniejąca optyczna czujka dymu systemu oddymiania – bez zmian	KLIMATYZATOR	Istniejący klimatyzator zasilany z gniazda 230V – lokalizacja bez zmian, zmiana sposobu zasilania – poprzez wypust przy jednostce
	Istniejący ręczny przycisk oddymiania – bez zmian	T3 TSK TS	Istniejące tablice elektryczne obwodów ogólnych – do rozbudowy
	Istniejący ręczny przycisk przewietrzania – bez zmian	TK2 TK3	Istniejące tablice elektryczne obwodów komputerowych – do rozbudowy
		GPD1	Istniejąca szafa dystrybucyjna RACK 19" w Serwerowni

PROMAX BIURO PROJEKTOWE
ul. Bema 43, Starachowice 27-200
· 503 167 434 · 41 275 61 52

Tytuł rysunku: INWENTARYZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - RZUT PARTERU
Skala: 1:100

Nazwa obiektu: BUDYNEK BIUROWY

Adres obiektu: DZIAŁKA NR EWID. 1128/7
UL. BORKOWSKIEGO 4, 27-200 STARACHOWICE

Projektował: mgr inż Andrzej Nowakowski
Specjalność: elektryczna
Nr upr.: SWK/0159/PWBE/15
Podpis:

Nr projektu: 398-22
Data: 07.2022
Nr rysunku: E-7