

91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej na terenie Uzdrawiska Wieniec - Zdrój.
dz. nr ew. 232/2; 277; 333 obr. ew. 0003 Wieniec Zalesie, ul. Zdrojowa, 87-800 Wieniec- Zdrój, gm. Brześć Kujawski, pow. włocławski, woj. kujawsko - pomorskie.

INWESTOR

Gmina Brześć Kujawski, pl. Władysława Łokietka 1, 87-880 Brześć Kujawski


NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT WYKONAWCZY	1:100/ 1:250	28.04.2023

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. Bartosz Dyszkiewicz	LOD/3809/ PBS/18	
SPRAWDZAJĄCY	NR UPR.	PODPIS

RYSUNEK	NR RYSUNKU
PROFIL ZEWN. INST. ZASILAJĄCEJ TĘŻNIĘ	PW.IT.04.



POZIOM PORÓWNAWCZY	50.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA OSI PRZEWODU	
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	
SPADKI, DŁUGOŚCI	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

Taśma lokalizacyjna 200mm z metalową wkładką
Prowadzić ca. 30 cm nad rurociągiem.

Instalację opróżniać na zimę

Rura ochronna PE Ø140 obustronnie zamknięta

Taśma lokalizacyjna 200mm z metalową wkładką
Prowadzić ca. 30 cm nad rurociągiem.

Rura wodociągowa PE100 PN10 SDR17 Ø75/4.5

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem

Rura ochronna PE Ø140 obustronnie zamknięta

MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ