

Koźminek dnia: 2024-03-14

Gmina Koźminek

Ul. Tadeusza Kościuszki 7

62-840 Koźminek

.....
[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: "Przebudowa drogi w m. Emilianów".

Numer referencyjny: RIR ZPiFS.271.2.3.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Koźminek**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Kosztorys Ofertowy w poz. 37 podaje wykonanie nawierzchni warstwy wiążącej o gr. 3,0 cm natomiast Opis Techniczny oraz Przekroje na warstwę wiążącą podają zastosowanie mieszanki AC 16 W gr. 4,0 cm. W przypadku warstwy wiążącej gr. 3 cm przy doborze rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej należy zachować zasadę mówiącą, że grubość warstwy musi być co najmniej dwuipółkrotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5 \times D$) co przy grubości 3 cm wskazuje na zastosowanie mieszanki AC 11 W. W związku z powyższym prosimy o wskazanie jaki rodzaj mieszanki oraz o jakiej grubości należy zastosować w przypadku

przedmiotowego zadania: AC 16 W 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm czy AC 11 W 50/70 KR 1-2 gr. 3 cm

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Należy zastosować mieszankę AC 16 W 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm.

Powyższe należy traktować jako integralną część SWZ.



Burmistrz
dr inż. Michał Michnowicz