

Chełm, dnia 14 lutego 2025 r.

**ZP.3311.8.2025**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn. „Remont pomieszczeń AOS w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Chełmie”

**A. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, ul. Ceramiczna 1, 22-100 Chełm, udziela wyjaśnień:**

**Pytanie nr 1:**

Odnosnie instalacji wentylacji W opisie technicznym, jest napisano, że wentylacja będzie oparta o "zespoły wentylatorowe wywiewne" i anemostaty okrągłe oraz zaprojektowana jest sieć kanałów SPIRO - w przedmiarach jest 3 szt. zespołów wentylatorów i 46 szt. anemostatów okrągłych z odniesieniem, że dane techniczne wg. projektu W projekcie brakuje: - rysunków rozmieszczenia wentylatorów, - (też rysunków) wrysowanej sieci kanałów wentylacyjnych z dobranymi średnicami,) przecież te 46 anemostatów jest jakoś podpięte do tych wentylatorów - dobranych wentylatorów z podaną projektowaną wydajności i sprężem dyspozycyjnym (punkt pracy) - brakuje informacji o tłumikach, filtrach i bilansu powietrza - ogólnie jakby wentylacja nie istniała trochę to za dużo braków jak na projekt wykonawczy Załączone materiały uniemożliwiają jakąkolwiek wycenę "projektowanej instalacji wentylacji i klimatyzacji" Bardzo proszę o uzupełnienie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wentylacji Szczególnie w zakresie brakujących rysunków z rozprowadzeniem kanałów i umiejscowieniem głównych urządzeń. Jest to instalacja bardzo istotna z punktu widzenia placówki zdrowotnej i trudna do wykonania ze względu na gabaryty, powinna być zaprojektowana w sposób nie budzący zastrzeżeń co do lokalizacji poszczególnych elementów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy wycenić wentylatory kanałowe w pomieszczeniach łazienek z instalacją i anemostatami w sufitach podwieszanych nr pom. 1/28/Ł, 1/41/40 i 1/41/42 plus wymianę istniejących 43 anemostatów (kratek).

**B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**C. Zamawiający informuje, iż w związku z pytaniami Wykonawcy oraz odpowiedziami na nie, w nawiązaniu do art. 284 ust 3 ustawy, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana treści zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania zgodnie z art. 286 ust. 1 i 7 ustawy.**

**ZATWIERDZIŁ:**

*Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
w Chełmie  
mgr Agnieszka Kruk -/-*



Fundusze Europejskie  
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską

