

LEGENDA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH	
OZNACZENIE	TYP OPRAWY
A1.1	Oprawa typu downlight 84mm LED 10W 1000lm IP54
B2.1	Kwadratowy downlight do sufitu podwieszanego LED 11W 1100lm
F1.1	Oprawa do wbudowania w sufit podwieszany modułowy 600x600 LED 40W 4000lm
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 11W 1800lm natynk/wandaloodporna IP20
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 11W 1800lm natynk/wandaloodporna IP20
AW4	Oprawa oświetlenia awaryjnego LED 6W 600lm natynk/wandaloodporna IP20
EW1	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego montowana w sufitu podwieszanym
EW3	Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego montowana natynkowo

UWAGI:

Parametry techniczne opraw podano w opisie technicznym. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne przystosowe do przeciwpożarnej tyśkv pracy.

LEGENDA:

- Projektowane rozdzielnice elektryczne
- Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego
- Tłumik chwiejkowy pojedyńczy
- Tłumik pojedyńczy IP44
- Tłumik chwiejkowy trójkątny
- Tłumik trójkątny podwójny
- Tłumik trójkątny podwójny na wysięgniku panelu nadświetlanego
- Czujka ruchu

UWAGI:

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne z autotestem.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego powinny posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP

Dokładne rozmieszczenie dróg ewakuacyjnych za pomocą znaków ewakuacyjnych.

W pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego, przycisku alarmowego i punktu poreworji pomocy należy zapewnić natężenie oświetlenia awaryjnego na podłodze co najmniej 5lx.

Szczegółowe rozmieszczenie sygnału elektrycznego (głośnik, wyłącznik oświetlenia) przed montażem należy uzgodnić z inwestorem i użytkownikiem obiektu. I może ulec zmianie w wyniku tych uzgodnień

ARCHIMODICUS

ARCHIMMODICUS SP. Z O.O. SP. K.
UL. KLUCZBORSKA 13/1A, 50-323 WROCŁAW
TEL.: 503 178 028, 717 384 585

INWESTOR:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU
ADRES:	UL. WEIGERSKA 2, 52-114 WROCŁAW
OBIEKT:	SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. A. FALKOWSKIEGO WE WROCŁAWIU
ADRES OBIEKTU:	UL. WEIGERSKA 2, 52-114 WROCŁAW
	DZ. NR 33/1, AR_36, OBR. WROCHÓW
TEMAT PROJEKTU:	PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ ARANŻACJI WNĘTRZ W CZĘŚCIACH POWIERZCHNI HIGIENICZNO-SANITARNYCH ORAZ KOMUNIKACJI
TEMAT RYSUNKU:	KORYTARZ - PIĘTRO 4 PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA

	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		DATA	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	ENG. KRZYSZTOF JAWORSKI		27.2022	TECHNOLOG	
ARCHIMODICUS	PROJEKT WYKONAWCZY	1:50	ELEKTRYCZNA		E.3.02
NR PROJEKTU:	1/24	SKALA:	BRANŻA:		NR RYS.: