



GMINA  
Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała  
55-114 Wisznia Mała  
ul. Wrocławska 9

tel. (71) 308-48-00  
fax (71) 312-70-68  
[www.wiszniamała.pl](http://www.wiszniamała.pl)

Wisznia Mała 22.08.2023r.

RI.271.19.23

Wyjaśnienie Treści  
Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „**Modernizacja kompleksu sportowego " Moje boisko-Orlik 2012" przy ul. Parkowej w Krzyżanowicach**”

*Zadanie realizowane jest w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko-Orlik 2012”- edycja 2022*

Zamawiający informuje, że wpłynęło zapytanie do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

**Pytanie 1**

Wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego siły na wrywanie pęczka po starzeniu wodą na poziomie min. 45 N z uwagi na to, iż FIFA w swoich wymaganiach w FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu FIFA QUALITY lub FIFA QUALITY PRO wymaga siły wrywania pęczka na poziomie 40N, a norma dla sztucznych traw PN-EN 15330-1:2014, określa siłę wyciągania pęczka na poziomie 35N.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dopuszcza trawę o sile wrywania pęczka z podkładu wynoszącą min. 45N

**Pytanie 2**

Wnosimy o dopuszczenie do przetargu traw z wagą włókna na poziomie min. 1400g/m<sup>2</sup>. Nadmieniamy, że zaproponowana zmiana jest niewielka, ponieważ wynosi niecałe 7% w stosunku do wymagań przetargowych. Jednocześnie informujemy, że nawet FIFA i norma obowiązująca dla sztucznych traw akceptuje 10% tolerancji parametrów. Jeśli FIFA jest w stanie zaakceptować 10% odchylenia parametrów, tym bardziej Zamawiający powinien wyrazić zgodę. Prosimy zatem o dopuszczenie do przetargu traw z wagą włókna na poziomie min. 1400g/m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że dopuszcza trawę o o wadze włókna wynoszącej min. 1400g/m<sup>2</sup>

Z up. Wójta

Joanna Hrycyk-Januszewska  
Sekretarz Gminy