

Suwałki dnia: 2023-10-17

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach

Ul. Szpitalna 54

16-400 Suwałki

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez możliwości negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **:Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na terenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach**” – znak sprawy **6/TP /2023**.

Zamawiający, **Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach** działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

UCZESTNIK 1

Pytanie 1

Jest rozbieżność pomiędzy wymaganiami co do opraw w Swz a PFU/Audytem, w PFU jest np. zapis o skuteczności źródeł 170lm/W a w SIWZ jest oprawa na TUBY LED 2x18W. Proszę o informacje jakie zapisy są obligatoryjne dotyczące parametrów opraw?

Odpowiedź: Oba zapisy są prawidłowe. Wartość wyrażona w jednostce [W] odnosi się do mocy źródła światła, natomiast wartość wyrażona w jednostce [lm/W] odnosi się do skuteczności świetlnej źródła światła.

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego www.paliatywna.suwalki.pl. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi w złożonej ofercie.

Powyższe pismo stanowi uzupełnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia znak: 6/TP/2023 z dnia 11/10/2023r.

Z poważaniem

Irena Mickiewicz

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zespołu Opieki Paliatywnej

im. Jana Pawła II w Suwałkach