

Skalmierzyce, 24 lipca 2024 r.

ZP.271.15.2024

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Budowa Stacji Uzdatniania Wody na terenie Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce.**

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie powłoki mineralnej z atestem PZH jako izolacji wewnętrznej zbiorników retencyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści w zakresie izolacji wewnętrznej zbiorników retencyjnych zastosowanie zarówno wskazanej w PFU powłoki epoksydowej jak i powłoki mineralnej, pod warunkiem posiadania przez produkt atestu PZH do kontaktu z wodą pitną. Ostateczne rozwiązania w tym zakresie zostaną doprecyzowane w opracowanej przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia dokumentacji projektowej podlegającej akceptacji przez Zamawiającego.

Jerzy Łukasz Walczak
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce