






- ### **Jednostka zewnętrzna pompy ciepła 10,0 kW:**
- praca na czynniku chłodniczym R32;
 - nominalna moc grzewcza A7W35 = 8,0 kW;
 - współczynnik efektywności COP A7W35 = 5,00;
 - maksymalna moc grzewcza A-15W35 = 10,7 kW;
 - współczynnik efektywności COP A-15W35 = 2,50;
 - utrzymanie nominalnej mocy grzewczej do -15°C;
 - zakres pracy od -28°C do +35°C temperatury zewnętrznej;
 - urządzenie wyposażone w regulowany wtrysk par czynnika bezpośrednio do komory sprężarki;
 - regulacja przepływu czynnika przez zawory LEV;
 - urządzenie wyposażone w dochładzacz czynnika;
 - dopuszczalna długość instalacji między jednostką zewnętrzną i wewnętrzną - 30 m;
 - dopuszczalna różnica wysokości pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną - 30 m;
 - poziom ciśnienia akustycznego - 44 dB ;
 - poziom mocy akustycznej [EN12102] - 59 dB;
 - sprężarka inwerterowa;
 - zasilanie: 400 V;
 - wielkość bezpiecznika: 16 A;
 - waga: 121 kg;
 - 5 letnia gwarancja producenta;

LEGENDA:

-  Ściana z bloczków gazobetonowych
-  Istniejąca ściana
-  Elementy do rozbiórki
-  Izolacja wełna mineralna
-  Izolacja styropian

Jednostka projektowa.:

PREMM Instalacje Sanitarne Rafał Gorecki
 adres: ul. Lubichowska 14 83-200 Starogard Gd. tel. kom. 607-579-226
 NIP: 5921901947 Regon: 221566555

TEMAT:	PRZEBUDOWA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO LEŚNICZÓWKI WYGODA		
ADRES:	dz. nr: 255/1, obręb: 0007 Sumin, gm: Starogard Gd. Sumin 63, 83-200 Starogard Gdańsk		
INWESTOR:	Nadleśnictwo Starogard ul. Gdańska 12, 83-200 Starogard Gdański		
NAZWA RYS.:	Rzut parteru - instalacja c.o.		
PROJEKTANT:	mgr inż. Rafał Gorecki upr. nr POM/0051/PWOS/10 <i>uprawnienie budowlane do projektowania i kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodocigowych i kanalizacyjnych</i>		Podpis:
DATA:	czerwiec 2022 r.	Skala: 1:50	Rys. Nr: S-10