

Szpital Specjalistyczny nr 2  
Batorego 15  
41-902 Bytom  
Pismo: 14/14PN/2019/20

Bytom dnia: 2019-06-25

## O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie - **Organizację Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej.**

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

1. Czy Zamawiający planuje budowę nowej stacji transformatorowej będącej poza zakresem obecnego postępowania przetargowego?
2. Ze względu na zapisy dokumentu Wymagania dodatkowe w zakresie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy po stronie Oferenta jest wycena nowej stacji transformatorowej z pełnym wyposażeniem /rozdzielnicą SN, transformatory, rozdzielnica nn/, która ma obsługiwać budynek nr 7? Gdzie będzie przebiegała granica stron – czy Oferent ma w zakresie jedynie ułożenie linii kablowych nn z budynku nr 7 z wpięciem ich do przygotowanej przez Inwestora rozdzielnicy nn?
3. Ze względu na zapis: Stacja transformatorowa będzie wykorzystywana tylko i wyłącznie do zasilania budynku nr VII – cyt. z dokumentu jak wyżej proszę o potwierdzenie, że chodzi o istniejącą stację.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Stacja Transformatorowa dotyczy budynku nr VII. Powinna być zaprojektowana i wykonana dla budynku nr VII i powinna zostać podłączona do stacji istniejącej.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ i zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego

