

Knurów dnia: 2021-09-07

**Szpital w Knurowie Sp. z o.o.**

Niepodległości 8

44-190 Knurów

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Modernizacja traktu porodowego w Szpitalu w Knurowie"** – znak sprawy **DZ/7/2021**.

Zamawiający, **Szpital w Knurowie Sp. z o.o.**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwaney dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Na rzucie brak wydzielonego pomieszczenia na zasilacz UPS oraz na system sieci separowanej Bender.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, iż przewiduje wydzielić pomieszczenia na zasilacz UPS oraz system sieci separowanej w pomieszczeniach piwnicy Szpitala.

**Pytanie nr 2**

Czy w któryś pomieszczeniach przewidują Państwo sufit stalowy typu clip-in?

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Zamawiający oczekuje, iż wszystkie zamontowane sufity będą zgodne z wymogami aktualnych przepisów, a ich funkcjonalność dostosowana do typu pomieszczeń.

**Pytanie nr 3**

Ze względu na okres urlopowy oraz możliwość rzetelnego przygotowania oferty, proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 17.09.2021r.

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:**

Z uwagi na to, iż zamówienie realizowane jest z dotacji budżetu państwa oraz na to, iż zamówienie musi zostać zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie do 20 grudnia 2021r. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.