

BI.II.271.22.2023.KO

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Budowa tężni solankowej wraz z przebudową ul. Zdrojowej, wykonaniem oświetlenia i monitoringu oraz zagospodarowaniem terenu w gminie uzdrowskiej Brześć Kujawski"** – znak sprawy BI.II.271.22.2023.KO.

Zamawiający, **Gmina Brześć Kujawski**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań z dnia 06-06-2023 r. do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 2

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie 11 zamieszczonej w dniu 2023-06-05, prosimy o zmianę zapisów w pliku SST.04 - II.4. Tężnia -sugerujących wykorzystane drewna C24.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający uprzejmie informuje, iż w zapisach pliku SST.04 – II.4 Tężnia wystąpiła oczywista omyłka pisarska. **Zamawiający wyjaśnia i wskazuje, iż zaprojektowano konstrukcję z drewna sosnowego klasy C27.**

Z up. BURMISTRZA
BRZEŚCIA KUJAWSKIEGO
mgr Damian Chelminiak
ZASTĘPCA BURMISTRZA