

**Do wszystkich Wykonawców w postępowaniu**

**Dotyczy postępowania na:**

**Dostawa materiałów ogólnobudowlanych, instalacyjnych i elektrycznych dla Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2024**

W związku ze złożonym wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, udzielamy wyjaśnień jak niżej

**Pytanie 1**

Wyłączniki nadprądowe w specyfikacji mają zdolność zwarciovą 10kA, czy takie muszą być czy mogą być 6kA np: HN-B16/1 firmy Eaton.

**Wyjaśnienie 1**

*Zamawiający informuje, że wyłączniki nadprądowe mają mieć zdolność zwarciovą 10kA.*

---

**Pytanie 2**

W pozycji 15,16,17 jest to samo, o jaki przełącznik chodzi, jaki montaż naścienny, dopuszkowy, jaki stopień ochrony IP?

**Wyjaśnienie 2**

*Zamawiający informuje, że pozycja w wykazie dotyczy przełączników dopuszkowych, schodowych z samozaciskami o min. stopniu ochrony IP20.*

---

**Pytanie 3**

Pozycja 36 i 37, nie istnieją kanały o takich rozmiarach, czy należy zatem wycenić najbardziej zbliżone czyli 40x60 i 60x60mm?

**Wyjaśnienie 3**

*Zamawiający wyraża zgodę na kanały instalacyjne o wymiarach 40x60 i 60x60.*

---

**Pytanie 4**

W pozycjach 111 i 112 napisano świetlówka TL5, a długość i wartość mocy świetlówki odpowiada świetlówce z trzonkiem T8 (G13), czy taką zatem należy wycenić?

**Wyjaśnienie 4**

*Zamawiający wyraża zgodę na wycenę materiału, który spełnia parametry dot. wartości mocy, strumienia świetlnego i długości wskazane w poz. 111 i 112 wykazu dla części III zamówienia.*

---

**Pytanie 5**

Pozycja 144 - nie jest podane, ile modułów ma mieć szyna, 12,18,54?

**Wyjaśnienie 5**

*Zamawiający informuje, że szyna określona w poz. 144 wykazu dla części II zamówienia powinna posiadać 54 moduły.*

---

**W związku z powyższymi wyjaśnieniami Zamawiający nie dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu o numerze Ogłoszenie nr 2024/BZP 00043488 z dnia 2024-01-17.**

**Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.**

Ponadto informujemy, że Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe wyjaśnienia oraz zmiany SWZ. Zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu przez umieszczenie go na stronie prowadzonego postępowania.