

Skalmierzyce, 19 marca 2024 r.

ZP.271.7.2024

Odpowiedzi na pytania, wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Przebudowa drogi gminnej nr 793855P w miejscowości Miedzianów.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający przedstawia treść pytań do specyfikacji warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Ad. Kosztorysu ofertowego poz. 43d.9 w kosztorysie grubość pobocza z kruszywa 10 cm a na przekrojach konstrukcyjnych 15 cm. Prosimy o wyjaśnienie i ewentualną poprawę kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż należy wykonać pobocza zgodnie z kosztorysem ofertowym z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. 10 cm.

Jerzy Łukasz Walczak
Burmistrz Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce

