



Wytyczne:

- Całość instalacji należy wykonać z rur PVC
- Spadek 1,5 % do 2,0 % w kierunku wylotu
- Kolektory główne wykonać z rur PVC dn 160
- Piony kanalizacyjne wykonać z rur PVC dn 110 (piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad połac dachową, celem odpowietrzenia kanalizacji, na każdym pionie montować rewizję około 30,0 cm od posadzki)
- Podejścia pod umywalki, zlewozmywaki, pralkę, zmywarę, natrysk oraz wpusty podłogowe - wykonać z rur PVC dn 50

Oznaczenia:

-  - oznaczenie trasy instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z kierunkiem spadków. Zachować spadki o wartości: **1,5 %**. Wszystkie instalacje poziome podziemne wykonywać z rur **PVC 160** mm.
-  - oznaczenie pionu kanalizacji sanitarnej wraz z wyprowadzeniem powyżej połaci dachowej



NR RYS.:	NAZWA OBIEKTU:	TYTUŁ RYSUNKU:	PROJEKTANT:
S03	Budynek Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olpinach	Rzut parteru - kan. sanitarna	
SKALA:	LOKALIZACJA:	DATA:	
1:100	Olpiny, gmina Szerzyny, dz. nr ewid.: 1404 i 1405	grudzień 2021 r.	
PROJEKT WYKONANO NA LICENCJI: ARCHICAD NR SN 2-1511328, SN 2-1511340 email: projektyjaslo@gmail.com All rights reserved			

67 / 12 / 2021