

UNIwersYTECKI DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY
im. L. Zamenhofs w Białymstoku

15-274 Białystok, ul. Waszyngtona 17; tel. (85)7450595, fax (85) 7450595

Białystok, 12.02.2024 r.

**Wszyscy uczestnicy
postępowania przetargowego**

PN- 5/24/27/1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym PN-5/24/27 czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacji mechanicznej oraz dostawa i wymiana filtrów.

Zamawiający, **Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofs w Białymstoku**, działając na podstawie art. 284 ust. 1 - 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść pytań:

1. Czy zamawiający wymaga przeprowadzenia badań mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji wentylacji?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga przeprowadzenia badań mikrobiologicznych po czyszczeniu i dezynfekcji wentylacji, tylko w kilku obszarach (blok operacyjny, OIT, Klinika Onkologii, Klinika Zakaźna, Apteka)

2. Czy zamawiający wymaga karty przekazania odpadów zużytych filtrów?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr Iwona Kisiel